



Obw. 16	Obw. 17	Obw. 18	Obw. 19	Obw. 20	Obw. 21	Obw. 22	Obw. 23
Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T	Obwód gniazda 230V N/T	Prz C2
Gniazda 4x2P+1Z z blokadą oraz Gniazda 2x2P+1Z z blokadą	Gniazda 2x2P+1Z z blokadą	Gniazda 4x2P+1Z z blokadą oraz Gniazda 2x2P+1Z z blokadą	Gniazda 2x2P+1Z z blokadą	Gniazda 2x2P+1Z z blokadą	Gniazda 2x2P+1Z z blokadą	Gniazda 2x2P+1Z z blokadą	
YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYpzo 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x4
1000 W	500 W	1000 W	500 W	500 W	500 W	500 W	3000 W
12 m	9 m	11 m	13 m	10 m	9 m	4 m	26 m

JEDNOSTKA	TimiT	tel. 507132969	TimiT	
PROJEKTOWA	Huta Komorowska 105a, 36-110 Majdan Królewski			
OBIEKT	Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli		Branża: Okabl. strukt.	
NAZWA	Schemat tablicy R2		Nr rysunku: 19.3	
RYСУNKU				
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS	DATA	SKALA
Projektował	Tomasz Kopeć		08.2011	--
Opracował	Tomasz Kopeć		08.2011	
Sprawdził	Marci Włcek		08.2011	