



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/1184 I ZP/ 246 /15 r.

Stalowa Wola dnia 21.12.2015 r.

### Wszyscy zainteresowani

dot.: przetargu na badanie, czyszczenie i dezynfekcję przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 342730-2015 z dnia 15.12.2015r.

Zamawiający otrzymał następujące pytanie:

1. Zwracamy się prośbą, o określenie wymaganego stopnia czystości, jaki należy osiągnąć po czyszczeniu wężła wentylacji kuchennej.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie oczekuje całkowitego oczyszczenia przewodu wentylacyjnego wywiewu z kuchni. Czyszczenie tego przewodu należy wykonać przy użyciu tego samego sprzętu, jaki będzie użyty do pozostałych odcinków instalacji w Szpitalu. Zamawiający odbiera tak wykonane czyszczenie bez żądania wykonania tego zakresu przy użyciu specjalistycznego sprzętu używanego do czyszczenia wentylacji kuchennych.

Z-ca DYREKTORA  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

*mgr inż. Antoni Bochnak*



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)

