

UWAGI I OZNACZENIA

- przewody wody zimmnej (wg. projektu pierwotnego)
- przewody ciepłej wody użytkowej (wg. projektu pierwotnego)
- przewody cyrkulacji ciepłej wody użytkowej(wg. projektu pierwotnego)
- przewody kan. sanitarnej ułożone pod stropem (wg. projektu pierwotnego)
- proj. przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem
- proj. przewody wody zimmnej
- proj. przewody cwu

2wk–9 – istn. piony wod–kan

28wk – proj. pion wod–kan.

HP–1 – istn. piony hydrantowe

U	umywalka
U1	umywalka d/n
M	miska ustępowa
M1	miska ustępowa d/n
N	natrysk
Zl	natrysk
zc	zawór czerpalny
wp	wpust podłogowy
Hp–25	hydrant p.poż. istn.
Wp2–1	istn. wpusty podłogowe–II piętro włączenie pod stropem I piętra

Średnice nieopisanych podejść kanalizacyjnych, wody zimnej i wody ciepłej do przyborów sanitarnych :

	kanalizacja	w.z. i c.w.u.
umywalka, bidet	40	2x16x2,2
zlew, zlewozmywak	50	2x16x2,2
wanna, natrysk	50	2x20x2,8
ustęp	110	16x2,2
pisuar	50	16x2,2
zawór czerpalny	–	2x16x2,2
wpust podłogowy	50	–
wpust podłogowy na gruncie	110	–

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

ERBUD

Biuro Projektowe "Art-Faktory" s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstańcy Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowę nr **185/2004 z dnia 2004-11-26.**
Pracownia Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz nr 2294/6 obr. 3

Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża: INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT I PIĘTRA - INSTALACJE WOD.-KAN.

Projektował: mgr inż. Wioletta Spędzia — Podpis
NBUA-7342/82/98

Opracował — Podpis

Sprawdził: mgr inż. Janusz Mitek — Podpis
PGWIII/7342/118/93

Data: Lipiec 2014 — Rys.1

Skala: 1 : 100 — Nr proj. 09/2014