Rozdzielnica RW1 – nowa

FA23S IP54/II,2–polowa II klasa ochronności



Rozdzielnica RW1 – nowa



Projektowane zasilanie z RG (szafa nr2)
NKGs 4x95mm² i 1x50mm²
zabezpieczenie 160AgG

P_{sz} =52,6kW
cosφ = 0,85
I_{sz} =89,3A

ERBUD

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowę nr 311/2011 z dnia 31.10.2011 – Pracownia Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3

Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY

Schemat układu zasilania central wentylacyjnych Rozdzielnica RW1

Projektował inż. Tomasz Więcek — Podpis
MAP/0177/PWOE/07

Opracował — Podpis

Sprawdził mgr inż. Artur Gawełczyk — Podpis
MAP/0039/PWOE/11

Data maj 2014

Skala

E7

Nr proj. 09/2014