



Rozdzielnica RW2 – nowa

FA22S IP54/II/2-półowa II klasa ochrony



Rozdzielnica RW2 – przebudowa



Istniejące  
Zasilanie z RG (szafa nr2)  
NKGs 4x95mm<sup>2</sup>; 1x50mm<sup>2</sup>  
zabezpieczenie 160AgC

|                   |
|-------------------|
| $P_s = 45,16kW$   |
| $\cos\phi = 0,85$ |
| $I_s = 76,7A$     |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Biurowie Projektowe "Art-Fakty" s.c.<br/>arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia<br/>39-200 Dębica, ul. Powstańca styczniowego 4<br/>tel-fax +48 14 6813 565<br/>REGON 691539933<br/>NIP 872-20-81-549</p> <p>Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowę nr 311/2011 z dnia 31.10.2011 – Pracownia Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli</p> <p>Lokalizacja<br/>37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3</p> <p>Investor<br/>Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli</p> <p>Adres inwestora<br/>37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4</p> <p>Branża<br/>ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY</p> |  |   |
| <p>Schemat układu zasilania central wentylacyjnych<br/>Rozdzielnica RW2</p>   |  | Podpis  |
| <p>Projektował<br/>Inż. Tomasz Węcek</p>  |  | Podpis  |
| <p>Opracował</p>  |  | Podpis  |
| <p>Sprawił<br/>mgr inż. Artur Gawelczyk</p>   |  | Podpis  |
| <p>MAP/0039/PWOE/11</p>   |  |   |
| <p>Data<br/>Skala</p>   |  | <p>Podpis</p> <p>mał 2014</p> <p>Nr proj. 09/2014</p> <p>E8</p> |