POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
CENTRALNA STERYLIZATORNIA
RZUT PARTERU SKALA 1:100

UWAGA:
WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE W OBRĘBIE BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO PROWADZIĆ W KONSULTACJI Z NADZOREM AUTORSKIM

LEGENDA OZNACZEŃ:

GKD	głowa kreszętl stwory	HP-25	hydrant na hydrant z zaw.
DKD	dolna kreszętl stwory		studnia rewizyjna z kinetą wlotowych i wylotowych
	ściany istniejące		kolizja przeciwpożarowa
	wykończenie		szyb lub probkcje przez strop
	cegła silikatowa		probkcje przez ścianę
	cegła ceramiczna		kolizja termiczna – styropian
	beton		kolizja termiczna – wełna mineralna
	żelbet		kapinos spadu płyt balkonowych i tarasowych
	pianki		wpływy elementów konstrukcyjnych stwarzają ryzyko przebicia
	ściany gipsowo-kartonowe		

UWAGA:
W RAMACH 1 ETAPU REALIZACJI NALEŻY WYKONAĆ WYŁĄCZNIE ELEMENTY OPISANE I ZAPYMAROWANE ORAZ ZAZNACZONE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I SCIANKI DZIELOWE

WYKROCZENIE ŚCIAN W POMIESZCZENIACH WG TABELARYCZNEGO ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ

GRANICA WYKONANIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH DLA 1 ETAPU REALIZACJI

POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE - WG WCZEŚNIEJSZYCH OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

OZNACZENIA

- ist. kan. sanit. pod stropem
- ist. odpowietrzenie kan. sanitarnej
- proj. podejścia kan. sanit.
- proj. kan. sanit. pod stropem
- proj. odpowietrzenie kan. sanitarnej
- ist. inst. wody zimnej, ciepłej, cyrk
- proj. inst. wody zimnej, ciepłej, cyrk
- proj. inst. wody uzdatnionej
- H — proj. podejścia inst. ppoż. hydrantowa z rur st.ocynk.

- 55wk — ist. pion wod-kan w strefie przebudowy
- 1d — ist. pion kan.deszczowej
- HP-3 — ist. pion hydrantowy
- ist. HP25 — ist. hydrant
- ist. piony wody zimnej, ciepłej, cyrk
- proj. piony wody zimnej, ciepłej, cyrk
- OL1 — proj. odwodnienie liniowe, np. typ ACO Modular 125, l=2,5m, szer.=10 cm, ruszt ze stali nierdz.
- kr1 — proj. wpust z bocznym odpływem ø50 np. typ "Der Ultraflache", Kessel wys. zabudowy h=69 mm
- kr2 — proj. wpust z pionowym odpływem ø50 np. typ Practicus, Kessel
- kr4 — proj. wpust z pionowym odpływem np. typ Ecoguss, Kessel

OZNACZENIA urządzeń technologicznych

- KBP — płuczka dezynfektor
- KCP1 — pistolet do mycia sprzętu med.
- KCP2 — pistolet do suszenia sprzętu med.
- AS6,AS1 — sterylizatory
- KBN2 — myjnia dezynfektor
- K2 — urządzenie do mycia pianowego i dezynfekcji powierzchni

UWAGA

1. Numerację pionów wod-kan przyjęto zgodnie z projektem podstawowym
2. Ze względu na strefę pożarową przejścia przewodów między parterem a piwnicą należy zabezpieczyć p.pożarowo:
   rury PP3, PE–ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca CP 611A, HILTI
   rury stalowe – ogniochronna elastyczna masa uszczelniająca CP 601S, HILTI
   rury PVC – opaska ogniochronna CP 648S
   lub obejma ogniochronna CP 644, HILTI
3. Podejścia kanalizacyjne do poszczególnych urządzeń technolog. należy zasyfonować

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW
TEL. (71) 336-58-56, (602) 155-194

GŁÓWNY PROJEKTANT / NR UPR. — PODPIS
ARCH. PIOTR LIGASZEWSKI 18/89/UW

PROJEKTANT / NR UPR. — PODPIS
mgr inż. EWA KNYSZ–DERUGO 237/82/WBPP, 556/89/UW

SPRAWDZAJĄCY / NR UPR. — PODPIS
mgr inż. BARBARA BISIKIEWICZ 233/90/UW

RYSOWAŁ — PODPIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO–URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631

TEMAT / INWESTYCJA – ADRES
BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STANISŁAWA STASZICA 4

OBIEKT
PAWILON DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

PODOBIEKT
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

RODZAJ OPRACOWANIA / STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

BRANŻA
SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
RZUT PARTERU instalacje wod-kan	1:100

NR EWIDENCYJNY RYSUNKU — REW.

DATA 09.2015 — NR PORZ. RYS. 11