

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

PRZEBUDOWA WĘZŁÓW SANITARNYCH NA II, III, IV I V PIĘTRZE BUDYNKU A DRUGIEGO PAWILONU SZPITALNEGO POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3

Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża
PROJEKT BUDOWLANY

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rzut III piętra (fragment) – plan instalacji elektrycznej

Projektował	mgr inż.Artur Gawełczyk MAP/0039/PWOE/11 specjalność instalacyjna	Podpis
Opracował		Podpis
Sprawdził	inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07 specjalność instalacyjna	Podpis
Data	grudzień 2012	3.3
Skala	1:50	Nr proj. 18/2012

LEGENDA:

- Przełącznik jednobiegunowy IP44
- Przełącznik jednobiegunowy
- wyłącznik z wkładką na klucz patentowy lampy bakteriobójczej
- Przełącznik świecznikowy
- Gniazdo 3-f
- Gniazdo 1-fazowe podwójne
- Gniazdo 1-fazowe IP44 pojedyncze

A2 — *kinkiet - SDS 118 EVG*

B2 — *plafoniera nastropowa (dostropowa) - BASE 36W EVG*

E2 — *oprawa nastropowa - CO2 235*

F1 — *oprawa nastropowa - SD 236 EVG*

EW1 — *oprawa ewakuacyjna - MONITOR 1 IP65 LED, ATI, 1h*

AW1 — *oprawa awaryjna - UNOLED, ATI, 1h*

Gk1 — *Lampa bakteriobójcza ścienna, z licznikiem czasu pracy typ NBVE 30NL Dostarczana z technologią*