



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/562 ZP/456 /2016

Stalowa Wola dnia 28.06.2016 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. : przebudowy głównego węzła sanitarnego Oddziału Kardiologicznego I i Oddziału Pediatricznego oraz przebudowę sali chorych nr 435 w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Numer ogłoszenia: 89719 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Czy jest możliwość zamiany modelu wentylatora? Według projektu wentylatory kanałowe powinny działać w układzie sprzężonym z oświetleniem z opcją przedłużonego działania po wyłączeniu światła. Podany w projekcie typ wentylatora TD 160/100 N SILENT nie zapewni działania z opóźnieniem czasowym. Jest to natomiast możliwe przy zastosowaniu modelu TD-250/100 SILENT-T również firmy Venture Industries.

Odp. Jest możliwość zamiany modelu wentylatora. Podany w projekcie typ wentylatora TD 160/100 N SILENT należy zamienić na przykład na TD-160/100 SILENT-T lub o inny wyrób o takich parametrach. Możliwe jest też zamontowanie czujki ruchu w pomieszczeniu. TD-160/100 SILENT-T są to jednostopniowe modele TD-T z regulowanym opóźnieniem czasowym (1-30 min), dostępne w standardowych średnicach od 100 do 200 mm.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem
DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



ISO 9001:2008



CERT. NR 9122.PSSW

tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



H.H.