



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI

**ZAŁ. NR 12**

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Znak: III.1/211/68/3/11

Stalowa Wola 31.01.2011.

**ADP SERVICE**

**Pan arch. Marek Mizeracki**

**ul. Sowińskiego 1**

**40 018 Katowice**

**dot: projektu ładowiska**

W odpowiedzi na Pana pismo Znak ADP/SW.2/27 z dnia 27 stycznia 2011 informuję:

- w temacie informacji:

1. Studnia S3 umiejscowiona jest na północ od Pierwszego Pawilonu Szpitalnego w odległości ok 34 m od budynku i ok. 25 m od podjazdu terenowego – na mapie sytuacyjnej zawartej w przekazanych Panu materiałach (Projekt zagospodarowania PDZ) oznaczona jako „i”.
2. Dokument umorzenia DOŚ oraz zaświadczenie o „monitorowaniu obszarów natura 2000” w załączeniu.

- w temacie koncepcja:

3. Miejsce podłączenia elektrycznego: w koncepcji brak jest danych o zainstalowanej mocy i pewności zasilania - jeżeli zainstalowana moc jest do 20 kW to zasilanie ładowiska można poprowadzić z Rozdzielni Głównej budynku (możliwe z szafy napięcia gwarantowanego przez agregat), jeżeli ponad 20 kW to zasilanie prowadzone ze stacji Trafo budynku. Sygnał niskoprądowy należy sprowadzić do parteru budynku PDZ, do pomieszczenia 0.3 Serwerownia.
4. Miejsce podłączenia kanalizacji deszczowej z powierzchni ładowiska do wyboru przez Projektanta. Separator zanieczyszczeń chemicznych na instalacji nie może być uciążliwy dla otoczenia i obsługi.
5. Miejsce podłączenia hydrantu dla wytwornicy piany do decyzji Projektanta. Na IV kondygnacji budynku przy klatce schodowej północnej jest pion pożarowy stalowy ocynkowany Dn 50 zaprojektowany i wykonany jako pion HP-1. Jeżeli średnica jest wystarczająca i przepisy pozwalają na jego wykorzystanie to można to wykorzystać.
6. Dane techniczne dźwigu W2, Krakdźwig, nr fabr. 285 przesyłam w załączeniu.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat + załączniki  
1 x a/a

**Z-ca DYREKTORA**  
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych

*[Signature]*  
mgr inż. Antoni Bochnak

Sekretariat – Dyrekcja 15 8433 205  
Fax 15 8420672

Informacja telefoniczna szpitala

15 8433 200

www.szpital-stw.com

sekretariat@szpital-stw.com