











































1. Wymiary oraz poziomy podano w mm.
2. Rozpatrywać łącznie z projektami architektonicznym i branżowymi.
3. Niniejszy rysunek nie stanowi podstawy do wykonania konstrukcji, należy opracować projekt warsztatowy.
4. Klasyfikacja konstrukcji według PN-B-06200:2002; KLASA 2 – wymagania podwyższone.
5. Kształtowniki walcowane na gorąco zgodnie z PN-EN 10025.
6. Kształtowniki zamknięte walcowane na gorąco zgodnie z PN-EN 10210.
7. Konstrukcję wykonać ze stali S235.
8. Połączenia na śruby klasy 8.8(8).
9. Wszystkie nieopisane spoiny wykonać:
   a) czołowe na pełną grubość cieńszego elementu
   b) pachwinowe wykonać gr. a=0,7 cieńszego elementu.
10. Styki spawane poddać kontroli zgodnie z PN-EN 12062.
11. Elementy stalowe oczyścić do Sa2.5 oraz zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.
12. Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje montażowe słupów.
13. Wprzypadku stwierdzenia mimośrodów ustawienia słupów stalowych >20mm w stosunku do osi słupów nośnych IV piętra – należy skonsultować się z projektantem.
14. Pod każdą podporą konstrukcji wykonać podlewkę o gr.30mm. z betonu drobnoziarnistego klasy C30/37.
15. Montaż elementów HILTI wykonać zgodnie ze specyfikacją oraz wytycznymi producenta.

ARCON A.PYRA M.TASAREK
Biuro ARCON Spółka z o.o.
40-541 Katowice, ul. Kosów 31
tel/fax (032) 2 519 082, 2 052 163
e-mail: arcon@biuroarcon.pl
ARCHITEKTURA DESIGN PROJECT SERVICE
ARCH. MAREK MIZERACKI 40 018 KATOWICE ul. SOWIŃSKIEGO 1 /52 / FAX : 2552018 / 0604544812 NIP 6340187564 email: arcon@wp.pl

INWESTOR :	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4 37-470 STALOWA WOLA		
TEMAT :	**ZAMÓWIENIE PUBLICZNE KOREKTA PROJEKTU BUD-WYK.** LĄDOWISKA WYNIESIONEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI		
TYTUŁ RYSUNKU :	**Schody ewakuacyjne-Elementy cz.3**		
GŁÓWNY PROJEKTANT :	mgr inż. arch. Marek MIZERACKI upr. nr 2598/ŚKL 418/86		NR PROJ. B-929
PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. Bartosz BACZYŃSKI upr.bud. w POK/0164/POOK/08		SKALA 1:10
OPRACOWAŁ :			DATA 02.2016
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. Wojciech WOJTASZEK upr. bud. nr 61/02		
BRANŻA :	**KONSTRUKCJA**		NR RYS. K-33

Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone