



RZUT PŁYTY NADSZYBIA DŹWIGU D-2

skala 1:25




PRZEKRÓJ 1-1

skala 1:25



RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ NAD DŹWIGIEM D-2


skala 1:25



Beton C20/25 (B25)
- klasa wytrzymałości na ściskanie (C) wg PN-EN206-1
Stal belek S235 JR
Drewno klasy C24

1. Materiał:
2. Zamurowania oraz wyburzenia weryfikować z projektem architektury w przypadku rozbieżności powiadomić projektanta
3. Wymiary podano w cm
4. Wykonanie jakichkolwiek otworów poza zaznaczonymi na rysunku wymaga uzyskania zgody projektanta konstrukcji
5. Podburzenia należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod ciągłym nadzorem osoby uprawnionej.
6. Pod projektowane belki stalowe wykonać poduszki betonowe
6. Wszystkie projekty branżowe rozpatrywać łącznie.
8. Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować wszystkie wymiary.
9. Podczas prac nie należy używać ciężkiego sprzętu udarowego , używając w możliwie szerokim zakresie pił docięcia betonu.
10. Materiał nowo wbudowywany należy dostarczać a rozbiórkowy usuwać w miarę postępu robót nie dopuszczając do nadmiernego obciążenia stropów.
11. Przed wykonaniem wymianów w więźbie dachowej należy ją podstępować
12. Elementy z drewna iglastego klasy wytrzymał. C24 (sosna, świerk) wg. PN-EN-238:2004 (co odpowiada klasie sortowniczej KS wg PN-82/D-94021)
13. Wilgotność drewna konstrukcyjnego nie powinna przekraczać 18% wg PN-B/03150:2000
14. Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna powinny być zabezpieczone środkami trójfunkcyjnymi zwalczającymi zagrożenia: ogień, owady oraz grzyby i pleśnie (np. Fobos M-4)

LOKALIZACJA



BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA **PRO-MEDICUS sp. z oo.**



ROZPOWSZECZANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BRANŻA	KONSTRUKCJA	SYMBOL	110-SOR-IP-PW-II-1P	NR RYS.
INWESTOR	SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI			
ADRES	37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4			
NAZWA INWESTYCJI	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM DO WYMOGÓW SANITARNYCH I PRAWNYCH			
ADRES INWESTYCJI	37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4			
TEMAT	KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA
TREŚĆ	PAWILON I - RZUT PŁYTY NADSZYBIA DŹWIGU D-2 RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ NAD SZYBEM D-2 PLAN WYBURZEN I ZAMUROWAN			1:50 / 1:25
PROJEKTANT	MAP/0009/POOK06 OPERACOWAŁ		SPRAWDZIŁ	MAP/0090/POOK06
MGR INŻ. ROBERT BUCZEK	ZESPÓŁ			MGR INŻ. A. CHOLEWA-JUSZCZYK