

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt : Przebudowa i Rozbudowa SOR

Adres : Stalowa Wola ul. Staszica 4

Dostosowanie dźwigu hydraulicznego 076/H/W/2004

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
ul. Staszica 4 Stalowa Wola

Opracował : mgr inż Stanisław Szymański

Budowa : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  
Obiekt : Przebudowa i Rozbudowa SOR  
Adres : Stalowa Wola ul. Staszica 4

**Dostosowanie dźwigu hydraulicznego 076/H/W/2004**

Data : 2017-02-03

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

Informacja: Istniejący dźwig hydrauliczny nr fabr 076/H/W/2004 i inny, który w ramach zadania będzie wymieniony na nowy elektryczny obecnie pracują samodzielnie. Celem modernizacji będzie po wymianie sąsiedniego dźwigu i dostosowaniu powyższego dźwigu do przepisów pożarowych (drzwi szybowe na każdej kondygnacji) będzie dostosowanie obydwu dźwigów do współpracy tj. zamontowanie 1 przycisku na kondygnacji obsługującego obydwu dźwigi w celu wyeliminowania zbędnych jazd i podjazd do wezwania bliższego dźwigu.

**A. ELEMENT : Instalacje elektryczne**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. Pozycja</b>   | <b>1,000 1 układ</b> |
| Sporządzenie projektu współpracy dźwigów łózkowych w Pierwszym Pawilonie oraz uzgodnienie go w UDT                        |                      |
| <b>2. Pozycja</b>   | <b>1,000 1 układ</b> |
| Wykonanie robót elektrycznych związanych z dostosowaniem sterowania dźwigów do współpracy                                 |                      |
| <b>3. Pozycja</b>   | <b>0,000 5 szt</b>   |
| Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem sterowania dźwigów do współpracy na każdej z 5 kondygnacji budynku |                      |

--- Koniec wydruku przedmiaru ---