



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 470 ZP/ 200 /2017

Stalowa Wola, dnia 05.06.2017r.

**Wszyscy zainteresowani
Postępowaniem przetargowym
Spr. 470 ZP/ 2017**

dot.: przetargu nieograniczonego na budowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych , opublikowanego Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem : 512797-N-2017 w dniu 2017-05-19 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

W przedmiarze robót niskoprądowych w poz. 87 widnieje: „**Instalowanie głośnika w przestrzeniach międzystropowych, sufit podwieszany kasetonowy lub na stropie w salach chorych i dyżurkach lekarskich, moc 6 W**” – 6 szt. Natomiast w opisie są opisane natomiast parametry głośnika bezprzewodowego 22W. Na rysunku S-01 występuje 13 kpl. głośników bezprzewodowych. Prosimy o wyjaśnienie ile i jakich głośników należy wycenić? Prosimy o podanie przykładowego modelu głośnika spełniającego takie parametry.

Odp. Zamawiający podaje obowiązującą treść poz. 87 przedmiaru instalacji niskoprądowych:

Instalowanie głośnika bezprzewodowego odpornego na mycie pod stropem sufitu podwieszanego lub na ścianie w salach chorych i pomieszczeniach personelu o parametrach: głośnik bezprzewodowy uniwersalny o mocy 3 W, mocy ładowania max. 22W, paśmie przenoszenia 120Hz -120 kHz, wejściem AUX, USB tylko do ładowania, Bluetooth z funkcją 4,2 A2DP , AVRCP 1.6 , HFP 1.6 , HSP 1.2 , akumulator litowo-polimerowy dla min. 12 godz. pracy, systemem mocowania do ściany lub stropu podwieszanego, wbudowanym przewodem audio 3,5mm i dołączonym kablem Micro USB do ładowania o długości pozwalającej połączenie głośnika z komputerem w pomieszczeniu. Zamontować w pomieszczeniach wymienionych w przedmiarze. Razem szt. 11

Przedmiar: wykaz pomieszczeń z głośnikami: 1.67, 1.68, 1.72, 1.90, 1.91, 1.92, 1.95, 1.96, 1.97, 1.99 i 1.102 Razem 11 szt.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych, oferowanych parametrach i formularzach cenowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Sarmacz



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

81