


POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

RZUT PIWNIC SKALA 1:100



Ze względu na to, że projektowane instalacje w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli są kontynuacją wcześniej wykonanych robót w doborze wielu materiałów i urządzeń systemów istnieje konieczność kontynuacji już zainstalowanych linii produkcyjnych. Dokumentacja budowlana określa konkretne technologie a także konkretne urządzenia i materiały dostawców. Oznacza to, że w przetargu na wykonawstwo inwestycji nie mogą być zaoferowane technologie, urządzenia i materiały o nie potwierdzonej kompatybilności z zainstalowanymi i funkcjonującymi w obiektach wcześniej oddanych do użytku oraz o niższym standardzie i gorszych parametrach technicznych niż określone w dokumentacji. Oferent proponujący inne technologie, urządzenia i materiały obowiązany jest wykazać ich kompatybilność i jakość w analizie porównawczej.

Legenda:

- L2024 Numer elementu na linii
- Numer linii
- S Sygnalizator optyczny
- A Sygnalizator akustyczny
- B Wyświetlacz buforowy 24Vdc
- C Zasilacz buforowy 24Vdc
- D Bateria akumulatorów 24Vdc
- E Moduł sterujący-kontrolny
- F Przycisk ODDYMIANIE
- G Ręczny ostrzegacz pożarowy
- H Temperaturowa czujka
- I Optyczna czujka dymu
- Przewód i wiązka przewodów YnTKSYekow 1x2x0,8
- Przewód i wiązka przewodów YnTKSYekow 3x2x0,8
- Przewód i wiązka przewodów YnTKSYekow 2x2x0,8
- Przewód i wiązka przewodów HDG 2x1,5
- Przewód i wiązka przewodów HTKSHekow PH90 1x2x0,8
- Przewód i wiązka przewodów HTKSHekow PH90 1x2x1,4

LEGENDA - OZNACZENIA	
	Instalacja wodociągowa
	Instalacja grzewcza
	Instalacja wentylacyjna
	Instalacja alarmowa
	Instalacja alarmowa
	Instalacja alarmowa
	Instalacja alarmowa
	Instalacja alarmowa
	Instalacja alarmowa
	Instalacja alarmowa

OZNACZENIA

- inst. inst. wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- inst. wody zimnej z rur stalowych ocynk.
- UWAGA: opisano tylko --- rurociągi wody zimnej wg proj. podstawowego z 06.2006
- inst. piony inst. wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- UWAGA: numeracja pionów wg proj. podstawowego
- inst. piony inst. p.p.o.s. hydrantowej
- inst. zwozory odcinające
- inst. zwozory elektromagnetyczne z atestem PZH
- typ NC (beznapięciowo zamknięty), napięcie cewki 24V
- np. zwozory EV220B NC, firmy Danfoss

- Centrala went.-klimat. proj. w I etapie
- 9NW, 10NW
- Centrala went.-klimat. proj. w II etapie
- 1NW, 2NW, 3NW, 4NW, 5NW, 6NW, 7NW, 8NW, 15NW, 16NW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW TEL. (71) 336-58-56, (602) 155-194	
GŁÓWNY PROJEKTANT / NR UPR.	PODPIS
ARCHITEKT PIOTR LIGASZEWSKI 18/89/UW	
PROJEKTANT / NR UPR.	PODPIS
MGR INŻ. JULIAN GALECKI 466/76/Wm	
SPRAWDZAJĄCY / NR UPR.	PODPIS
MGR INŻ. PAWEŁ BIELECKI 111/DOS/08	
RYSOWAŁ / ASYSTENT PROJEKTANTA	PODPIS
MGR INŻ. JANUSZ WIELGUS CNBOP: KNP 1/42/2008, KNP 2/43/2008	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAW AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631	
TEMAT / INWESTYCJA - ADRES	
BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SP ZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STANISŁAWA STASZICA 4	
OBIEKT	
PAWILON DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	
PODOBIEKT	
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	
RODZAJ OPRACOWANIA / STADIUM	
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY	
BRANŻA	
ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
RZUT PIWNIC - PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU	1:100
NR EWIDENCYJNY RYSUNKU	
REW.	
DATA	08.2015 NR PORZ. RYS. 15