



N1 - kuchnia - Szpital Stalowa Wola.klm

Nawiew: MCK30

Wywiew:



v 3.10.38

KLIMOR S.A.
B. Krzywoustego 5
 81-035 Gdynia
 58/783 99 22
 e-mail: klimor@klimor.pl
 http://www.klimor.pl

Oferta RZE-12-WP-121

Ozn. proj. N1 - kuchnia

Klient

Obiekt Kuchnia i zaplecze kuchenne - Szpital

Miasto Stalowa Wola

Data 2012-03-13

Poz. of. 1

Ilość 1

Projektant WP ŁP KLIMOR oddział Dębica

Nawiew:	Masa kg
N10	340,6
Razem	341



v 3.10.38

KLIMOR S.A.
B. Krzywoustego 5
81-035 Gdynia
58/783 99 22
e-mail: klimor@klimor.pl
http://www.klimor.pl

Oferta **RZE-12-WP-121**
Ozn. pr N1 - kuchnia
Klient
Obiekt Kuchnia i zaplecze kuchenne - Szpital
Miasto Stalowa Wola
Data 2012-03-13

Poz. of. 1
Ilość 1

Projektant WP ŁP KLIMOR oddział Dębica

Nawiew: MCK30

Wydatek 7440 m³/h Spręż dysp. 300 Pa Wymiary BxHxL 1020x1040x1710 mm Masa 341 kg

Przepustnice i króćce wlotowe

1 Pa

PW-940x940

KE-940x940

Filtr

200 Pa

Spadek ciśnienia powietrza

obliczeniowy

200 Pa

filtr czysty

43 Pa

filtr brudny

250 Pa

Prędkość w oknie filtra

2,7 m/s

Zestaw filtrów (typ x szt)

FK-4/360/6k-592x592 x 1

FK-4/360/3k-287x592 x 1

FK-4/360/6k-592x287 x 1

FK-4/360/3k-287x287 x 1

Nagrzewnica wodna

61 Pa

Wydatek: 7440 m³/h

Powietrze wlot -20 / 100 °C/%

Powietrze wylot 18 / 5 °C/%

Moc 94,8 kW

Opory przepływu 61 Pa

Wsp. obciążenia 0,92

Prędkość w oknie wym. 3,18 m/s

Króćce R1 1/4"

Rodzaj czynnika Woda

Temperatura czynnika 90 / 70 °C/°C

Przepływ czynnika 4,14 m³/h

Spadek ciśnienia 11,73 kPa

Pojemność wymiennika 6,5 dm³

Wentylator

Wydatek	7440 m ³ /h	Ciś. dynam.	165 Pa	SILNIK			
Spręż dysp.	300 Pa	Ciś. stat.	562 Pa	Moc	3 kW	Napięcie	400/50 V/Hz
Obroty	3329 1/min	Ciś. całkow.	727 Pa	Obroty	2905 1/min	Nat. prądu	6,1 A
Moc na wale	2,39 kW	Sprawność	62,9 %	Częstotliwość	58 Hz	Obroty maks.	3350 1/min
				SFP	1,24 kW/m ³ /s	Częstotl. maks	57 Hz
Hałas	63 125 250 500 1000 2000 4000 8000						
Wlot dB	81,4 86 91,1 92,1 89,1 85,3 81 76,6						96,7
Wylot dB	83,4 88 93,1 94,1 91,1 87,3 83 78,6						98,7

Przepustnice i króćce wylotowe

KE-940x940



v 3.10.38

KLIMOR S.A.
B. Krzywoustego 5
81-035 Gdynia
58/783 99 22
e-mail: klimor@klimor.pl
<http://www.klimor.pl>

Oferta **RZE-12-WP-121**

Ozn. pr N1 - kuchnia

Klient

Obiekt Kuchnia i zaplecze kuchenne - Szpital

Miasto Stalowa Wola

Data 2012-03-13

Poz. of. 1

Ilość 1

Projektant WP ŁP KLIMOR oddział Dębica

Poziom mocy akustycznej urządzenia

Częstotliwość Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Suma
Wlot nawiewu dB	79,4	84	89,1	90,1	85,1	81,3	75	70,6	94,3
dB(A)	53,2	67,9	80,5	86,9	85,1	82,5	76,2	69,5	90,6
Wylot nawiewu dB	83,4	88	93,1	94,1	91,1	87,3	83	78,6	98,8
dB(A)	57,2	71,9	84,5	90,9	91,1	88,5	84,2	77,5	95,8

Poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz urządzenia

Ciśnienie akustyczne dB(A)	37,2	45,9	53,5	55,9	53,1	50,5	47,2	24,5	60,1
----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

* orientacyjne dane ciśnienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)