

Zestawienie pomieszczeń	
Numer pom.	Nazwa
1	Klatka schodowa
2	Komunikacja
3	Pomieszczenie na odpadki
4	Pokój biurowy
5	Pokój kierownika
6	Kuchnia
7	Wydawanie posiłków
8	Zmywalnia
9	Jadalnia
10	Mycie naczyń kuchennych
11	Magazyn pr. mączn.
12	Obieralnianie
13	Komunikacja
14	Komora chłodnicza - mleko
15	Komunikacja
16	Mycie i dezynfekcja jaj
17	Komunikacja
18	Magazyn
19	Magazyn
20	Magazyn produktów suchych
21	Komunikacja
22	Magazyn jabłek
23	Chłodnia
24	Szatkownia ze śniadalną
25	W.S.
26	Magazynek podręczny
27	Magazyn mięsa
28	Komunikacja
29	Komunikacja
30	Magazyn ziemniaków
31	W.C.
32	Schowek
33	Pomieszczenie gospodarcze
34	Komunikacja



LEGENDA:

- Gniazdo podwójne 1-fazowe
- Gniazdo podwójne 1-fazowe IP44
- Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 kat.6e
- Gniazdo 3-f z wyłącznikiem IP44
- Wypust elektryczny
- Przełącznik jednobiegunowy
- Przełącznik jednobiegunowy IP44
- Przełącznik schodowy
- Przełącznik schodowy IP44
- Przełącznik świecznikowy
- Przełącznik świecznikowy IP44
- Wentylator (wg. br. wentylacyjnej)
- Korytka kablowe 200H60/3+Pokrywa 200/3 lub równoważne
- Korytka kablowe 100H60/3+Pokrywa 100/3 lub równoważne
- Oprawa nastropowa - SDS 236 EVG lub równoważna
- Oprawa nastropowa - SDS 258 EVG lub równoważna
- Piafoniera nastropowa - BASE N 36W EVG lub równoważna
- Piafoniera dostropowa - BASE D 36W EVG lub równoważna
- Piafoniera dostropowa - PLATO 236 EVG lub równoważna
- Oprawa nastropowa - CO2 254 lub równoważna
- Oprawa nastropowa - CO2 235 lub równoważna
- Oprawa nastropowa - CO2 154 lub równoważna
- Oprawa nastropowa - VRD235 lub równoważna
- Oprawa nastropowa - TR228.DO lub równoważna
- Oprawa ewakuacyjna - MONITOR 1 LED IP65 lub równoważna
- Oprawa awaryjna - MONITOR LED IP65 lub równoważna
- Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, zewnętrzna, 8W, 1h, IP 65 temp. (-25°C), typ pracy ciągły (np. MONITOR 1 IP65 NT (-25°C) 1h praca ciągła lub równoważna)

Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory", s.c. arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia 39-200 Dębica, ul. Powstańca Styczniowego 4 tel-fax +48 14 6813 565 REGON 691539833 NIP 872-20-81-549	
Lokalizacja 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3 Inwestor Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Adres Inwestora 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4	
Branża ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY	
Rzut piwnicy – plan instalacji elektrycznej	
Projektował inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07	Podpis SPEC. INSTALACJNA
Sprawdził mgr inż. Artur Gawelczyk MAP/0039/PWOE/11	Podpis SPEC. INSTALACJNA
Data Skala luty 2012 1 : 100	3.2 Nr proj. 01/2012