



Rozdzielnica RKU
Obudowa stojąca IP44
wymiary(1950x800x205mm)
II klasa izolacji

SZYBKIE WYŁĄCZENIE TN-C-S

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory", s.c.
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549



Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANY

Schemat układu zasilania –
rozdzielnica RKU

Projektował inż. Tomasz Więcek
MAP/0177/PWOE/07 SPEC. INSTALACJNA

Sprawdził mgr inż. Artur Gawelczyk
MAP/0039/PWOE/11 SPEC. INSTALACJNA

Data luty 2012 3.1/3
Skala Nr proj. 01/2012