


CC przewody wyrównawcze główne Fe/ZN 25x4 lub 16mm² Cu



CC przewody wyrównawcze miejscowe 4mm² Cu

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuo Projektowe "Art-Faktory", s.c.
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549



Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża **ELEKTRYCZNA**
PROJEKT BUDOWLANY

Połączenia wyrównawcze

Projektował inż. **Tomasz Więcek** Podpis
MAP/0177/PWOE/07 SPEC. INSTALACJNA

Sprawdził mgr inż. **Artur Gawęlczyk** Podpis
MAP/0039/PWOE/11 SPEC. INSTALACJNA

Data luty 2012 3.3
Skala Nr proj. 01/2012