PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features



UWAGI I OZNACZENIA

KANAŁY WENTYLACYJNE - UKŁAD WENTYLACYJNY 1N
KANAŁY WENTYLACYJNE - UKŁAD WENTYLACYJNY 1W
KANAŁY WENTYLACYJNE - UKŁAD WENTYLACYJNY 2N
KANAŁY WENTYLACYJNE - UKŁAD WENTYLACYJNY 2W
KANAŁY WENTYLACYJNE - UKŁAD WENTYLACYJNY 3W
KANAŁY WENTYLACYJNE - UKŁAD WENTYLACYJNY 3Wa

W-W3 — WENTYLATOR KANAŁOWY

KRATKI WYCIĄGOWE , ZAWORY WENTYLACYJNE WYCIĄGOWE

ANEMOSTATY NAWIEWNE, ZAWORY WENTYLACYJNE NAWIEWNE

N=236m3/h
W=234m3/h — WYMAGANA ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWANEGO I WYWIEWANEGO Z POMIESZCZENIA

PRZEPUSTNICE WIELOPŁASZCZYZNOWE

Kp1-N1 — KLAPY P.POŻ.

T1-N1 — TŁUMIKI AKUSTYCZNE

NE-KN1 — NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

OZNACZENIA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

1N/1W	Wentylacja pomieszczeń bloku kuchennego
2N/2W	Wentylacja pomieszczeń zaplecza kuchennego
W3	Wentylacja wywiewna wnęk sanitarnego przy szatni
W3a	Wentylacja wywiewna wnęk sanitarnego przy szatni

OZNACZENIA NA RYSUNKACH

N=150m³/h	ilość powietrza nawiewanego
W=150m³/h	ilość powietrza wywiewanego
3W-1	wentylator na kanale systemu W3

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spŋdzia, Wioletta Spŋdzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Dostosowanie pomieszczeń Kuchni Głównej Szpitalnej do obowiązujących przepisów na parterze Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Branża — WENTYLACJA MECHANICZNA
PROJEKT BUDOWLANY

Rzut parteru - wentylacja mechaniczna

Projektował mgr inż. Wioletta Spŋdzia — Podpis
NBUA-7342/62/98
Opracował — Podpis
Sprawdził mgr inż. Janusz Mitek — Podpis
PGVIII/7342/118/93
Data styczeń 2012

Rys.2