



System utrzymywania otwartych drzwi:  
CZO Centrala systemu drzwi  
P Przyciśnięcie zwalniający  
C Chwytnik elektromagnetyczny 700N

INSTALACJA SAP:  
WSKAZNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI MPA (AI672)  
(do czujek montowanych w suf. podwieszanym)  
CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA (DP2071)  
+ Podstawa z izolatorem zwarć dla czujek nastropowych (DB2016)  
+ Podstawa z wyjściem na wskaźnik dla czujek w suficie podwieszonym (DB2002U)  
CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNO - TERMICZNA (DP2061T)  
+ Podstawa z izolatorem zwarć dla czujek nastropowych (DB2016)  
PRZYCIŚNIK ROP (DM2010)  
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY WEWNĘTRZNY (AS366)  
PĘTLOWY STEROWNIK SYREN (IU2080C ) w obudowie  
MODUŁ ADRESOWALNY 4WE/ 4WY NC/NO W OBUDOWIE (IO2034C)  
MODUŁ ADRESOWALNY 2WE/ 2WY NC/NO W OBUDOWIE (IO2032C)  
Zasilacz buforowy (CNBOP)

Uwaga:  
Pętle wpiąć do istn. centrali ARITECH FP2864C18 zlokalizowanej na parterze  
obok wejścia głównego.  
W centrali zabudować moduł pętlowy.

Proj. Korytko kablowe 100H60/3  
2xRJ Gniazdo nieekranowane 2x RJ45, kat 6  
1xRJ Gniazdo nieekranowane RJ45, kat 6  
tel Gniazdo telefoniczne RJ11

Instalacja przyzywowa  
P Przyciśnięcie przyzywowy  
PS Przyciśnięcie przyzywowy sznurkowy IP66  
G Gniazdo + manipulator przywoławczy  
PK Panel kasujący  
S Sygnalizator instalacji przyzywowej  
C Centrala instalacji przyzywowej

Uwaga:  
Szczegółowe rozmieszczenie gniazd oraz instalacji  
przyzywowej uzgodnić z Inwestorem.

System wideo domofonowy/ domofonowy

Projektowany panel wywołań - wideodomofon  
Projektowany panel odbiorczy - wideodomofon  
Projektowany panel wywołań - domofon  
Projektowany panel odbiorczy - domofon  
Przycisk otwarcia drzwi  
Przycisk wyjścia awaryjnego  
Rygiel rewersyjny 12V - ewakuacyjny

Biurowo Projektowe "Art-Factory", s.c.  
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia  
39-200 Dębica, ul. Powstańca Styczniowego 4  
tel-fax +48 14 6813 565  
REGON 691539933  
NIP 872-20-61-549



Przebudowa pomieszczeń trzeciego piętra Drugiego  
Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala  
Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na  
Oddział Pediatryczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża

ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY

Rzut III piętra - instalacje teletechniczne

Gen. Projektant Podpis  
mgr inż. architekt Paweł Spędzia ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

Projektował Podpis  
mgr inż. Tomasz Bigos MAP/0038/PW/OE/14, spec.: instalacyjna

Sprawdził Podpis  
inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PW/OE/07, spec.: instalacyjna

Data STYCZEŃ 2017 E7  
Skala 1:100 Nr proj. 12A/2016

Prawa autorskie zastrzeżone, właściciel Biuro Projektowe "Art-Factory", s.c. arch. P. Spędzia, W. Spędzia