



LEGENDA:

- CSO — CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA – ISTNIEJĄCA
- Ręczny przycisk oddymiania
- Przycisk przewietrzania
- MODUŁ WY/WE
- PRZEWÓD YnTKSYekw 2x2x0,8 — MONITOROWANIE STANU CENTRAL ODDYMIANIA KLATKI; LINIA PRZYCISKÓW PRZEWIETRZANIA
- HTKSH 4x2x0,8 PH90 — LINIA PRZYCISKÓW ODDYMIANIA
- PRZEWÓD HDGs 2x1,5 PH 90 — LINIA STERUJĄCA CENTRALĘ ODDYMIANIA; LINIA ZASILAJĄCA SIŁOWNIKI KLAP ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KKAD Sp. z o.o.

KKAD Sp. z o.o.
www.kkad.pl
e-mail:biuro@kkad.pl
UL.SIENNA 23B/26 31-231 KRAKÓW tel. 695 627 902
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4 , 37-450 STALOWA WOLA

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA I PIĘTRZE BUDYNKU PAWILONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI – PROJEKT WYKONAWCZY

SCHEMAT INSTLACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKTOWAŁ: NR PROJEKTU 129/2017

mgr inż. Roland Wijas
SWK/0167/PBE/15

BRANŻA	ELEKTRYCZNA
STADIUM	PW
DATA	02.2017
SKALA	----
NR RYS.	S-05