



Zn. III.3.130/BHP/18/2018

Stalowa Wola 06.11.2018 r.

Zwracamy się z prośbą o podanie ceny ogólnej za wykonanie usług:

przegląd techniczny z pomiarem natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach szpitalnych oraz test przeciwpożarowych wyłączników prądu

Lokalizacja oświetlenia ewakuacyjnego	Liczba pól
Budynek Poradni [przy ul. Wyszyńskiego]	10
Budynek Oddziału Psychiatrycznego	56
Dział Zamówień Publicznych, Stacja Dializ, SOR + korytarz obok Izby Przyjęć + sień dla ambulansów	54
Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii + Magazyn Pralni + korytarz obok Laboratorium	22
Pawilon szpitalny - Oddziały: Chirurgiczny, Neurologiczny/Udarowy, Nefrologiczny, Chorób Wewnętrznych, Laryngologiczny, klatki schodowe	54
Pawilon diagnostyczno-zabiegowy [piwnice, parter, I p, III p., klatki schodowe]	68
Oddział Położniczy, Oddział Neonatologiczny, Blok Porodowy	26
Ogółem	290
Liczba przeciwpożarowych wyłączników prądu do testów	11

Termin realizacji przeglądów/testów: 15.11-15.12.2018 r.

Płatność w terminie 30 dni, licząc od daty realizacji zlecenia, przedstawienia protokołu i wystawienia faktury VAT.

Prosimy o przesłanie pisemnej oferty na: bhp@szpital-stw.com do dn. 14.11.2018 r.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych

mgr Jolanta Mazur