Obwód	TCS2:2.1	TCS2:2.2	TCS2:2.3	TCS2:2.4	TCS2:2.5	TCS2:2.6	TCS2:2.7	TCS2:2.8	TCS2:2.9	TCS2:2.10	TCS2:2.11	TCS2:2.12	TCS2:2.13	TCS2:2.14	TCS2:2.15
Odbiornik	myjnia do łóżek	myjnia dezynfektor	wytwornica pary	sterylizator parowy SMS	sterylizator parowy 6STE	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	myjnia dezynfektor do obuwia	myjnia dezynfektor tacek	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe	gniazda wtyczkowe
Numer pom.	0.02	0.19	0.04	0.19	0.19	0.02,0.30, 0.27,0.28,	0.19	0.19, 0.21	0.14	0.12	0.04	0.05	0.06, 0.08	0.06	0.09–0.11
Moce jednostkowe	1x70,0 kW	1x3,5 kW	1x70,0 kW	1x3,0 kW	1x57,0 kW	5x0,3 kW	3x0,5 kW	3x0,5 kW 1x0,3 kW	1x11,0 kW	1x20,0 kW	5x0,3 kW	4x0,3 kW	5x0,3 kW 1x0,4 kW	1x3,0 kW	2x1,0 kW 1x0,3 kW
Pi [kW]	70,0	3,5	70,0	3,0	57,0	1,5	1,5	1,8	11,0	20,0	1,5	1,2	1,9	3,0	2,3



Wymienione w niniejszym opracowaniu wyroby należy traktować, jako przykładowe.
Ewentualne ich zamienniki powinny mieć równoważne parametry techniczne i eksploatacyjne.

TCS2. Część 1 z 2.

Układ sieci TN-S

UWAGI:

1. Aparaty zabudować w rozdzielnicy natynkowej o wymiarach 1824x1028x322(wys. x sz. x gł.).
2. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić informację: "Uwaga obce napięcie na cewce wzrostowej!"

Zleceniodawca: SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Obiekt: SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Tytuł projektu: CENTRALNA STERYLIZATORNIA
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

UWAGA:
Rysunek ten, jak i cały projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie lub udostępnianie całości lub fragmentu tego rysunku możliwe jest wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z apa sałasińscy - autorska pracownia architektury

UWAGA: Proszę nie skalować wymiarów z rysunku.

apa sałasińscy
autorska pracownia architektury
apa sałasińscy
90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a /5
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl

Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			Faza: P.B.W.
Tytuł rysunku:	CS IE-09 - SCHEMAT IDEOWY TABLICY TCS2. CZĘŚĆ 1 z 2.			Skala:
	Imie i nazwisko:	Nr upr. bud.:	Podpis:	Nr projektu: SZ-01-17
	inż. Jerzy Jagas	134/75		
Sprawdzający:	mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	28/78		Data / rewizja: 08.2017
Opracowanie:	mgr inż. Bartłomiej Fraszek mgr inż. Mariusz Gieszcz	LOD/2353/PWOE/14		Nr rysunku: CS IE-09