01.19 WC DAMSKIE 4,42

01.20 WC MĘSKIE 7,77

01.13 WĘZEŁ SANITARNY 7,22 PL. CER./P3

W1 SZYB WINDY 6,51

W2 SZYB WINDY 7,75

01.16 STRONA BRUDNA 81,00 PL. CER./P2

01.9 BOKS MYCIA INDYWIDUALNEGO 7,80 PŁ. CER./P3

01.10 KOMORY DEZYNF. 28,74 PL. CER./P3

01.12 SZATNIA CZYSTA 4,37 PL. CER./P2

01.11 MAGAZYN 3,44 PL. CER./P2

01.8 BOKS MYCIA ENDOSKOPÓW 9,83 PŁ. CER./P3

01.22 MASZYNOWNIA DŹWIGÓW 9,99

01.23 SPRĘŻARKOWNIA 13,07

01.27 SZATNIA DAMSKA – SO GOSP. 43,68

01.26 SZATNIA MĘSKA 24 OSOBY 28,21

01.25 MASZYNOWNIA INSTALACYJNEGO 49,38

01.24 MASZYNOWNIA PRÓŻNI 8,92

01.5 POM. GOSP. 3,32 PL. CER./P3

01.7 DEZYNFEKTORNIA STRONA CZYSTA 64,93 PL. CER./P2

01.4 KOMUNIKACJA 14,21 POSZ./P1

01.6 PRZEDSZ. SOCJALNYC. 8,19 POSZ./P1

01.33 MAGAZYN 7,43 PL. CER./P2

01.32 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,94 PL. CER./P2

01.31 POKÓJ NAPRAW I KONTROLI 14,37 PL. CER./P2

01.28b WĘZEŁ CIEPLNY INSTALACJA SOLARNA 67,89

01.28a WĘZEŁ CIEPLNY INSTALACJA WODNA 80,63

RW1.2

Rozłącznik serwisowy centrali went. 400V, 25A, w obudowie szczelnej IP55.

Zasilanie centrali went. N5 P=1,5kW, U=400V N2XH-J 5x2,5 (16A) z istniejącej rozdzielnicy RW1.2 (Piwnica)

Zasilanie centrali went. N16W16 P=7,0kW, U=400V N2XH-J 5x4 (25A) z istniejącej rozdzielnicy RW1.2 (Piwnica)

Rozłącznik serwisowy centrali went. 400V, 25A, w obudowie szczelnej IP55.

Zasilanie nawilżacza parowego układu wentylacyjnego NS P=27kW, U=400V N2XH-J 5x16 (63A) z istniejącej rozdzielnicy RW1.2 (Piwnica)

NAWILŻACZ PAROWY dla układu NS wydajność pary 34 kg/h 27 kW, 3x400V

N16W16

N5W5

01.3a MASZYNOWNIA WENTYL. I KLIMAT. 136,67

Zasilanie centrali went. N5W5 P=5,0kW, U=400V N2XH-J 5x2,5 (16A) z istniejącej rozdzielnicy RW1.2 (Piwnica)

Rozłącznik serwisowy centrali went. 400V, 25A, w obudowie szczelnej IP55.

RW2

01.34 MASZ. DŹWIGU 7,43 POSZ.CEMENT./P4

Zasilanie nawilżacza parowego układu wentylacyjnego N2 P=27kW, U=400V N2XH-J 5x16 (63A) z istniejącej rozdzielnicy RW2 (Piwnica)

01.30 MASZYNOWNIA WENTYL. I KLIMAT. 237,9N

Zasilanie centrali went. N2W2 P=3,5kW, U=400V N2XH-J 5x2,5 (16A) z istniejącej rozdzielnicy RW2 (Piwnica)

Rozłącznik serwisowy centrali went. 400V, 25A, w obudowie szczelnej IP55.

NAWILŻACZ PAROWY dla układu N2 wydajność pary 31 kg/h 27 kW, 3x400V

NAWILŻACZ PAROWY dla układu N1 wydajność pary 36 kg/h 27 kW, 3x400V

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA N2W2 Vn = 3100 m3/h Vw = 2675 m3/h Wymiar 4650x1090x1300 Masa 771 kg +/- 10%, dane wg karty katalogowej

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA N1W1 Vn = 3550 m3/h Vw = 3250 m3/h Wymiar 4890x1090x1300 Masa 839 kg +/- 10%, dane wg karty katalogowej

N2W2

N1W1

Rozłącznik serwisowy centrali went. 400V, 25A, w obudowie szczelnej IP55.

Zasilanie nawilżacza parowego układu wentylacyjnego N1 P=27kW, U=400V N2XH-J 5x16 (63A) z istniejącej rozdzielnicy RW2 (Piwnica)

Zasilanie centrali went. N1W1 P=6,0kW, U=400V N2XH-J 5x4 (25A) z istniejącej rozdzielnicy RW2 (Piwnica)

01.29 ROZDZIELNIA GŁÓWNA NN 40,94

KLIMATYZATOR PRZEPŁYWOWY / JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA 14kW (5,4 + 16,0) Wymiar 1450x900x1300 Masa 45 kg +/- 10% dane wg karty katalogowej

Zasilanie jedn. wewn. klimatyzatora z jedn. zewn. N2XH-J 3x2,5

01.2 KOMUNIKACJA 115,59

RW1.1

Rozłącznik serwisowy centrali went. 400V, 25A, w obudowie szczelnej IP55.

Zasilanie centrali went. N15W15 P=5,0kW, U=400V N2XH-J 5x2,5 (16A) z istniejącej rozdzielnicy RW1.1 (Piwnica)

Rozłącznik serwisowy centrali went. 400V, 25A, w obudowie szczelnej IP55.

Zasilanie centrali went. N15W15 P=1,5kW, U=400V N2XH-J 5x2,5 (16A) z istniejącej rozdzielnicy RW1.1 (Piwnica)

N15W15

N6W6

Zasilanie centrali went. N6W6 P=5,0kW, U=400V N2XH-J 5x2,5 (16A) z istniejącej rozdzielnicy RW1.1 (Piwnica)

Rozłącznik serwisowy centrali went. 400V, 25A, w obudowie szczelnej IP55.

N3W3

01.3b MASZYNOWNIA WENTYL. I KLIMAT. 315,1N

Zasilanie centrali went. N3W3 P=14,0kW, U=400V N2XH-J 5x10 (50A) z istniejącej rozdzielnicy RW1.1 (Piwnica)

Rozłącznik serwisowy centrali went. 400V, 40A, w obudowie szczelnej IP55.

N4W4

Rozłącznik serwisowy centrali went. 400V, 40A, w obudowie szczelnej IP55.

Zasilanie centrali went. N4W4 P=6,0kW, U=400V N2XH-J 5x4 (25A) z istniejącej rozdzielnicy RW1.1 (Piwnica)

Zasilanie nawilżacza parowego układu wentylacyjnego N4 P=34kW, U=400V N2XH-J 5x16 (63A) z istniejącej rozdzielnicy RW1.1 (Piwnica)

NAWILŻACZ PAROWY dla układu N3 wydajność pary 108 kg/h 3x27 kW, 3x400V

NAWILŻACZ PAROWY dla układu N4 wydajność pary 44 kg/h 34 kW, 3x400V

NAWILŻACZ PAROWY dla układu NS wydajność pary 34 kg/h 27 kW, 3x400V

AGREGAT / JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Wymiar 1290x900x330 Masa 104 kg +/- 10% dane wg karty katalogowej

Rozłącznik serwisowy agregatu 400V, 25A, w obudowie szczelnej IP55.

Zasilanie jedn. zewn. agregatu P=4,65kW, U=400V N2XH-J 5x4 (25A) z istniejącej rozdzielnicy RW2 (Piwnica)

Zasilanie nawilżacza parowego układu wentylacyjnego N3 P=81kW, U=400V N2XH-J 5x70 (160A) z istniejącej rozdzielnicy RW1.1 (Piwnica)

01.1 KLATKA SCH. K–2 25,84

Uwaga:

1. W projekcie przewidziano bezpośrednie zasilanie central wentylacyjnych. W przypadku zastosowania wyodrębnionych szaf zasilająco – sterowniczych w/w zasilanie doprowadzić do tych szaf, z których zasilić urządzenia central wentylacyjnych (czujniki, silniki wentylatorów). Połączenia te powinny być ujęte przez wykonawcę instalacji wentylacji.

Uwagi i oznaczenia na rys. nr CS IE–14

Układ sieci TN–S

UWAGA: Proszę nie skalować wymiarów z rysunku.

UWAGA:
Rysunek ten, jak i cały projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie lub udostępnianie całości lub fragmentu tego rysunku możliwe jest wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z apa sałasińscy - autorska pracownia architektury.

Zleceniodawca: SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Obiekt: SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Tytuł projektu: CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

apa sałasińscy autorska pracownia architektury
apa sałasińscy
90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — Faza: P.B.W.

Tytuł rysunku: CS IE-05- PLAN INSTALACJI WENTYLACJI. RZUT DACHU. — Skala: 1: 100

	Imię i nazwisko:	Nr upr. bud.:	Podpis:	Nr projektu:
Projektant:	inż. Jerzy Jagas	13475		SZ-01-17
Sprawdzający:	mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	2878		Data / rewizja: 08.2017
Opracowanie:	mgr inż. Bartłomiej Fraszek mgr inż. Mariusz Gleszcz	LODZ/353/PWOE/14		Nr rysunku: CS IE-05