

OZNACZENIA :

- OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z IZOLATOREM ZWARĆ
- ELEMENT KONTROLNO STERUJACY Z IZOLATOREM ZWARĆ
- SYGNALIZATOR AKUST. KONWENCJONALNY
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU Z IZOLATOREM ZWARĆ
- DODATKOWY WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI
- ZSP ZASILACZ BUFOROWY 24V DC

UWAGA:
PĘTLĘ DOZOROWĄ NR 3 NALEŻY WYKONAĆ
PRZEWODEM PH90 TYPU HTKSHekw 1x2x1

Zestawienie powierzchni:

Nr	Nazwa Pomieszczenia	Pow. (m2)

C:\Documents and Settings\apa\Pulpit\Stalowa Wola\CS\PB CS.TIF

UWAGA: Proszę nie skalować wymiarów z rysunku.

UWAGA:
Rysunek ten, jak i caly projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie lub udostępnianie całości lub fragmentu tego rysunku możliwe jest wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z apa sałasińscy - autorska pracownia architektury.

Zleceniodawca: SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Obiekt: SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Tytuł projektu: CENTRALNA STERYLIZATORNIA
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

apa sałasińscy
autorska pracownia architektury
apa sałasińscy
30-453 Lódź, ul. Radwańska 4a / 3
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl

Branża:	TELETECHNIKA			Fazа: P.B.W.
Tytuł rysunku:	CS - INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU SSP			Skala: 1: 100
	Imie i nazwisko:	Nr upr. bud.:	Podpis:	Nr projektu:
Projektant:	mgr inż.Anna Borowska	277/90/WL		SZ-01-17
Sprawdzający:	mgr inż.Joanna Strzelecka	24/93/WL		Data / rewdzja: 08.2017
Opracowanie:				Nr rysunku: CS IT-1