



F1 - Filtr mechaniczny  
J1 - Zmiękczone jonowymienny  
F2 - Filtr mechaniczny Centrifuges  
F3 - Filtr węglowy  
F4 - Filtr antykoloidowy  
RO - Filtr odwróconej osmozy RO  
HOH - Filtr doczyszczający HOH  
ZM - Zbiornik magazynowy 1000L  
UV - Sterylizator UV

↓  
odprowadzenie do kanalizacji  
DN50, h=30cm

230V 50Hz  
400V 50Hz  
zasilanie 1x230V lub 3x400V  
h=120cm

UWAGA: Proszę nie skalować wymiarów z rysunku.			
UWAGA: Rysunek ten, jak i cały projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie lub udostępnianie całości lub fragmentu tego rysunku możliwe jest wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z <u>apa salasińscy</u> - autorska pracownia architektury.			
Zleceniodawca:	SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA		
Obiekt:	SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA		
Tytuł projektu:	CENTRALNA STERYLIZATORIA POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA		
<div><div>apa salasińscy</div><div>autorska pracownia architektury</div></div>	<div>apa salasińscy</div> <div>90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a / 3</div> <div>tel: +46 42 207 2041</div> <div>fax: +46 42 207 2042</div> <div>email: biuro@salasinscy.com.pl</div> <div>web: www.salasinscy.com.pl</div>		
Branża:	SANITARNA		Faza: P.B.W
Tytuł rysunku:	CS - SCHEMAT SUW		Skala: 1: 100
Projektant:	Imię i nazwisko: dr inż. Jacek Wiśniewski	Nr upr. bud.: 167/86/WL	Podpis: SZ-01-17
Sprawdzający:	mgr. inż. Piotr Steczyszyn	LBS/0032/PWOS/08	Data / rewizja:
Opracowanie:			08.2017
			Nr rysunku: CS WK-8