


Obwód	TCS1:1.1	TCS1:1.2	TCS1:1.3	TCS1:1.4	TCS1:1.5	TCS1:1.6	TCS1:1.7	TCS1:1.8	TCS1:1.9	TCS1:2.1	TCS1:2.2	TCS1:2.3
Odbiornik	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	sterylizator	drzwi	gniazda
Numer pom.	0.01	0.16,0.17 0.18,0.24	0.12	0.07,0.10,0.11 0.13,0.14,0.15	0.04,0.05 0.06,0.08,0.09	REZERWA	komunikacja	0.26,0.27,0.28 0.29,0.30,0.32	0.19,0.20,0.21 0.22,0.23	0.19	-	0.19
Moc jednostkowe	16x(1x18W)	4x(1x27W) 1x(1x14W) 1x(1x8W)	8x(1x27W)	3x(1x27W) 1x(1x36W) 5x(1x14W) 1x(1x8W)	3x(1x36W) 2x(1x32W) 4x(1x18W) 6x(1x14W) 1x(1x8W)		18x(1x18W)	13x(1x27W) 6x(1x36W) 1x(1x14W)	17x(1x27W)	1x20,0 kW	3x0,1 kW	4x0,4 kW
Pi [kW]	0,3	0,15	0,22	0,2	0,35		0,35	0,35	0,5	20,0	0,3	1,6



Wymienione w niniejszym opracowaniu, wyroby należy traktować, jako przykładowe. Wymieniane ich zamienniki powinny mieć równoważne parametry techniczne i eksploatacyjne.



**TCS1. Część 1 z 2.**

**Układ sieci TN-S**

**UWAGI:**

1. Aparaty zbudować w rozdzielni natynkowej o wymiarach 1500x575x193(wys. x sz. x gł.) – 24 moduły w rzędzie.

2. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić informację: "Uwaga obce napięcie na cewce wzrostowej!"

Zlecający:	SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA	<div> <b>aPa salaśinscy</b> biurowa pracownia architektury</div> <div>apaa salaśinscy 90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a tel. +48 42 207 2041 fax: +48 42 207 2042 email: biuro@salasinscy.com.pl web: www.salasinscy.com.pl</div> <div></div>
Objekt:	SP ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA	
Typu projektu:	CENTRALNA STERYLIZATORNA POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STAŁOWA WOLA	
UWAGA:	Rysunek ten, jak i cały projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie lub udostępnianie całości lub fragmentu tego rysunku możliwe jest wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z aPa salaśinscy - biurowa pracownia architektury	
	UWAGA: Proszę nie skalować wymiarów z rysunku.	
Brand:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Faza:
Typu rysunku:	CS IE-07 - SCHEMAT IDEOWY TABLICY TCS1, CZĘŚĆ 1 z 2	P.B.W.
		Skala:
Imię i nazwisko:		Nr upr. bud.:
	inż. Jerzy Jagas	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Wiesław Tadeusik	
Opracowanie:	mgr inż. Bartłomiej Fraszek	Data /rewizja:
	mgr inż. Mariusz Gieszc	08.2017
		Nr rysunku:
		CS IE-07