



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672



III.2.230/130 ZP/154/2019

Stalowa Wola dnia 27.03.2019 r.

**Wszyscy zainteresowani Postępowaniem
przetargowym Spr. 130 ZP/2019**

dot. przetargu nieograniczonego na Przebudowa i modernizacja energetyczna prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego w BZP pod numerem Ogłoszenie nr 523652-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1 Węzeł cieplny.

Proszę o przedstawienie schematu oraz zestawienia urządzeń wchodzących w skład węzła oraz rozdzielacza hydraulicznego RH - **brak schematu w otrzymanej dokumentacji**

Odp: W Załączeniu Zestawienie urządzeń wchodzących w skład rozdzielacza hydraulicznego wraz ze schematycznym rysunkiem, schemat węzła cieplnego zgodnie z wytycznymi i schematem załączonymi do warunków przyłączenia z ciepłowni.

Pytanie nr 2 Kanalizacja sanitarna wewnątrz budynku.

Przedmiar - **Instalacje sanitarne/koszty niekwalifikowane/B: kanalizacja/Urządzenia** - obejmuje wykonanie odwodnienia liniowego wewnątrz budynku w pomieszczeniach: sala sekcyjna (05), korytarz (07), chłodnia (09), komunikacja (010), pomieszczenie sanit.-hig. (04b)

Proszę o podanie parametrów tego odwodnienia.

- materiał z jakiego mam być wykonany ruszt, koryto, skrzynki odpływowe.

- wymiary koryta.

Odp: W wybranych pomieszczeniach (0.5 Sala sekcyjna, 0.7 korytarz, 0.9 chłodnia, 0.10 komunikacja, 0.4b pom. hig.- sanit.) projektuje się odwodnienie liniowe z kompozytu PS z rusztem ze stali nierdzewnej, kratki ściekowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej wyposażone w blokadę antyzapachową, korytka wg standardowych rozwiązań producentów.

wymiary korytek:

-pom. 0.5 - sala sekcyjna L=4,20 m

-pom. 0.7 - korytarz L= 1,55 m

-pom. 0.9 - chłodnia L = 5 m

-pom. 0.10 - komunikacja L=2,45 m

-pom. 0.4b - pom. higieniczno - sanitarne L=1,05 m - przed przystąpieniem do wykonania robót wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA

Andrzej Kamsa
Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

