

RAPORT Z DOBORU ODBIORNIKÓW CIEPŁA



NAZWA OBIEKTU: Budynek Prosektorium Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli

ADRES: ul. Staszica 4

KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 37-450, Stalowa Wola

NAZWA INWESTORA: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej

ADRES: ul. Staszica 4

KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 37-450, Stalowa Wola

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Geo -Projekt Invest

ADRES: ul. Urzędowska 139

KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 23-200, Kraśnik

PROJEKTANT

Tytuł	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data, podpis
	Magdalena Gałek		Marzec, 2017 r.
Kraśnik, marzec 2017			

Spis treści:

1. Zestawienie rodzaju ogrzewania i mocy pomieszczeń
2. Zestawienie grzejników w pomieszczeniach
3. Zestawienie grzejników dla całego budynku

1.) Zestawienie rodzaju ogrzewania i mocy pomieszczeń								
Lp.	Nazwa pomieszczenia	θ_i	A_f	Φ_{obl}	Rodzaj ogrzewania			
					Grzejniki	Płaszczowe	Powietrzne	Inne
		°C	m²	W	W	W	W	W
1 Parter								
01	Przedsionek	16,0	2,6	294,1	294,1			
04a	Śluza szatniowa	20,0	1,6	147,5	147,5			
04	Pom. higieniczno - sanitarne	24,0	3,5	732,3	732,3			
05	Sala sekcji	20,0	18,2	2177,2	2177,2			
07	Korytarz	16,0	4,0	382,2	382,2			
09	Chłodnia	16,0	15,4	1647,4	1647,4			
010	Komunikacja	16,0	8,0	528,9	528,9			
011	Kancelaria prosektorium	20,0	7,8	214,4	214,4			
012	Przedsionek	16,0	2,2	265,1	265,1			
014	Sanitariat dla petentów	20,0	3,4	178,4	178,4			
013	Sala odbioru zwłok	16,0	24,0	1471,8	1471,8			
03	Pokój pracownika+ane ks	20,0	10,5	1155,6	1155,6			
04b	Śluza szatniowa	20,0	2,6	141,0	141,0			
Zestawienie dla Parter		18,0	104,0	9335,8	9335,8	0,0	0,0	0,0
Zestawienie dla Budynku		18,0	104,0	9335,8	9335,8	0,0	0,0	0,0

2.) Zestawienie grzejników w pomieszczeniach							
Lp.	Nazwa pomieszczenia	θ_i	A_f	Φ_{obl}	Dobre ogrzewanie grzejnikowe		
					Model	Ilość	Producent
		°C	m²	W	-	szt.	-
1 Parter							
01	Przedsionek	16,0	2,6	338,2	HV 10/600/900	1,0	Purmo
04a	Śluza szatniowa	20,0	1,6	169,7	HV 10/600/900	1,0	Purmo
04	Pom. higieniczno - sanitarne	24,0	3,5	842,1	B 24 S/1495/740	1,0	Kermi
05	Sala sekcji	20,0	18,2	1251,9	HV 30/600/900	2,0	Purmo
07	Korytarz	16,0	4,0	439,5	HV 10/500/600	1,0	Purmo
09	Chłodnia	16,0	15,4	1894,6	HV 20/900/1400	1,0	Purmo
010	Komunikacja	16,0	8,0	608,3	HV 10/600/700	1,0	Purmo
011	Kancelaria prosektorium	20,0	7,8	246,5	HV 10/600/900	1,0	Purmo
012	Przedsionek	16,0	2,2	304,9	HV 10/300/700	1,0	Purmo
014	Sanitariat dla pacjentów	20,0	3,4	205,2	HV 10/300/500	1,0	Purmo
013	Sala odbioru zwłok	16,0	24,0	846,3	HV 20/600/900	2,0	Purmo
03	Pokój pracownika+aneks	20,0	10,5	1328,9	HV 30/600/900	1,0	Purmo
04b	Śluza szatniowa	20,0	2,6	162,1	HV 10/300/400	1,0	Purmo

3) Zestawienie grzejników dla całego budynku				
Lp.	Producent	Model	Ilość	Uwagi
-	-	-	szt.	-
1	Purmo	HV 10/600/900	3,0	-
2	Kermi	B 24 S/1495/740	1,0	-
3	Purmo	HV 30/600/900	3,0	-
4	Purmo	HV 10/500/600	1,0	-
5	Purmo	HV 20/900/1400	1,0	-
6	Purmo	HV 10/600/700	1,0	-
7	Purmo	HV 10/300/700	1,0	-
8	Purmo	HV 10/300/500	1,0	-
9	Purmo	HV 20/600/900	2,0	-
10	Purmo	HV 10/300/400	1,0	-