


Nr ośrodu	01	02	03	1	2	3	4	0,85	0,05	0,16	0,034	0,022
Pr. [kW]	25,44	–	–	0,892	0,268	0,439	1,9	0,85	0,05	0,16	0,034	0,022
Przeznaczenie	Zostanie z kablowego	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwpiorowa	01 Przedsiamek 03 Pokój proc. 04 Służa stach 05 Prosektura	05 Lampa pros 06A Magozyn 06B Pom.porz. 07 korytarz 08 korytarz	09 Chłdnia 010 Komnink- odbiur zwłok 011 Kancelaria 012 Przedsiom. 013 Sanitaret	014 Sda 1,9	Podswietlenie latarni dachowej	Oswietlenie rejonu wejścia	Podswietlenie elewacji oprawy w podlozu	Czujnik – element swiottloczylu	Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe
				Obwody oswietlenia					Oswietlenie zewnetrzne			

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA	TN-C-S
-------------------------------------	--------

Investor:	Samorządny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Sładowej Woli ul. Ścieżka 4, 37-450 Sładowa Wola			 GEO-PROJEKT Inwest Sp. z o.o.
Opisowanie:	Geo-Projekt Inwest Sp. z o.o. 23-200 Koszów, ul. Urzędowska 139 tel. 791-640-120; 791-022-082			
Teren:	Przebudowę i modernizację energooszczędna budynku prosekatorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Sładowej Woli			
Lokalizacja:	ul. Ścieżka 4, 37-450 Sładowa Wola			
Studium:	Projekt Wykonawczy			
	Imię i nazwisko:		Bonzo:	Elektryczna
Projektant:	mgr inż. Michał Kosiński		LUB/0133/PW06/10	
Sprowadzający:	mgr inż. Artur Lucko		LUB/0133/PW06/10	
Opisanci:	mgr inż. Cezary Zdról			
Skala:			tytuł rysunku:	
-	Tablica TE. Schemat strukturalny			Nr rys.: E-2