



III.2.230 / 210 ZP/2020r

Wykonawca dołącza do oferty

## Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie „poza ustawa na :

**Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją oraz badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w okresie 2 lat od daty podpisania umowy .**

**Zadanie nr 3: Badanie , czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym W Stalowej Woli**  
*(zgodnie z Formularz Cenowy - Wykaz przewodów Wentylacji Mechanicznej i Klimatyzacji – Zał. nr 3 )*

### **1. Opis przedmiotu zamówienia :**

- 1. Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej.**
- Wykonawca sporządzi ofertę na cały zakres badania, czyszczenia i dezynfekcji wszystkich wymienionych instalacji.
- Po wykonaniu czyszczenia i dezynfekcji przewodów Wykonawca wymieni filtry w czyszczonych przewodach. Dostawa filtrów spoczywa na Zamawiającym.
- Po czyszczeniu i dezynfekcji z trzech instalacji wskazanych przez Zamawiającego zostaną pobrane przez Wykonawcę próbki na obecność bakterii i grzybów. Próbki te zostaną przebadane nieodpłatnie przez Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala. Ich wynik świadczyć będzie o poprawności wykonanej dezynfekcji.
- Wszystkie prace Wykonawca powinien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania Szpitala. Każde wyłączenie instalacji do czyszczenia oraz wejście do pomieszczeń sterylnych musi odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem oraz odbyć się z zachowaniem zasad higieny. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli czynności wykonywanych przez Wykonawcę.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia (ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia Szpitala).
- Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót jest dostarczenie protokołów z badania, czyszczenia i dezynfekcji przewodów wentylacyjnych w układach i jednostkach wyszczególnionych w tabeli oraz dokumentacji wizualnej wyglądu przewodów przed i po czyszczeniu. W przypadku występowania na ciągach przewodów filtrów usytuowanych poza centralami z protokołu

  <p>ISO 9001:2008 CERT. NR 9122.P65W</p>	<p>Tel.: 15 843 32 05 fax: 15 842 06 72 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com <a href="http://www.szpital-stw.com">www.szpital-stw.com</a></p>	 <p>CERTYFIKAT 2016/21</p>
---	--	---



## Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312

powinna wynikać ocena stanu tych filtrów. Protokoły te powinny być ze strony Wykonawcy podpisane przez osobę z posiadającą stosowne uprawnienia.

8. Środki chemiczne zastosowane do czyszczenia i dezynfekcji muszą posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w obiektach służby zdrowia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki użytych środków czyszczących/dezynfekcyjnych.

9. Zamawiający dokona wszelkich starań dla umożliwienia wykonania czyszczenia i dezynfekcji przewodów w terminach dogodnych dla obydwu stron.

10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **Załącznik nr 3** do niniejszego zaproszenia

**11. Dokumentacja graficzna wykonanych prac (zdjęcia lub filmy video przed i po czyszczeniu)**

12. Należność za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się przekazać na konto Wykonawcy wg faktury VAT, w terminie **60 dni** licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT.

**13. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z dojazdem serwisu, robocizną, podatkiem od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy**

### **2. Wykonawca zobowiązuje się do :**

1) zrealizowania czyszczenia i dezynfekcji instalacji w czasie do: **I** przegląd w terminie do **2 miesięcy** od daty podpisania umowy, **II** przegląd w terminie **12 m-cy** od upływu terminu **I** przeglądu

2) pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach wykraczających poza zakres zamówienia

3) rozliczenia się z materiałów z demontażu odrębnymi protokołami

### **3. Zamawiający zobowiązuje się do :**

1) zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do pomieszczeń w uzgodnionym wcześniej terminie

2) udostępnienia do wglądu wszelkich dokumentów dotyczących instalacji

3) wskazania użytkownika upoważnionego do podpisywania protokołu z przeglądu.

4) Prace objęte niniejszą zaproszeniem realizowane będą w dni robocze w godz. **7.00-15.00**

dnia ..... 2020 r.

.....  
Podpis osoby uprawnionej



Tel.: 15 843 32 05  
fax: 15 842 06 72  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)

