



- LEGENDA:**
- Uniwersalna centrala oddymiania
 - Opłyzna czujka dymu
 - Ręczny przycisk oddymiania
 - MODUL WY/WŁ

- PRZEWÓD YnTKSyekw 1x2x0,8
- PĘTLA DOZOROWA
- LINIA CZUJEK SYSTEMU ODDYMIANIA
- PRZEWÓD YnTKSyekw 2x2x0,8
- HTKSH 4x2x0,8 PH90
- LINIA PRZCISKÓW ODDYMIANIA
- PRZEWÓD HDGs 2x1,5
- LINIA ZASILAJĄCA SIŁOWNIKI KŁAP ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO
- LINIA ZASILAJĄCA SIŁOWNIKI DRZWI

KKKAD		UL. SIEMNA 23B/26		31-231 KRAKÓW
www.kkad.pl		tel. 695 627 902		e-mail: biuro@kkad.pl
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ				
POMIATOŹY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI				
ul. STRASZCA 4, 37-450 STALOWA WOLA				
NAZWA INWESTYCJI: REMONT I PRZEBUDOWA POWIESZCZEN II PIĘTRA				
PIERWSZEGO PAWILONU SZPITALNEGO Z PRZEDNACZENIEM				
NA ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY				
SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA KŁATKI SCHODOWEJ				
PROJEKTOWAŁ:		BROŹA		
mgr inż. Roland Wijs		STADIUM		
SMK/0167/PBE/15		DATA		
		SKALA		
SPRAWDZIŁ:		nr rys.		
inż. Macysław Cieślak		S-08		
upr. nr BPP 392/83				