LEGENDA:

Zasilacz przeciwpożarowy

xx/yy — Optyczna czujka dymu

xx/yy — Wielokotonowa, uniwersalna czujka ciepła

xx/yy — Wielosensorowa czujka dymu montowana w przestrzeni sufitowej

Wskaźnik zadziałania

xx/yy — RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

xx/yy — MODUŁ 4WE/4WY

xx/yy — MODUŁ 2WE/2WY

xx/yy — MODUŁ 2WE/1WY

xx/yy — MODUŁ 4 WEJŚCIA

xx/yy — STEROWNIK SYGNALIZATORÓW

SYGNALIZATOR OPTYCZNY

SYGNALIZATOR OPTYCZNO–AKUSTYCZNY

Ręczny przycisk oddymiania

PRZEWÓD HDGs 2x1.5 PH 90
LINIA ZASILAJĄCA KLAPY, KLAPY P.POŻ.
(ODCINEK ZASILACZ – MODUŁ)
LINIA ZASILAJĄCA KLAPY, P.POŻ.
(ODCINEK MODUŁ – KLAPA)
LINIA ODCINAJĄCA ZASILANIE KONTROLI DOSTĘPU
LINIA ODCINAJĄCA ZASILANIE WENTYLACJI
LINIA ZASILAJĄCA ZAMORY ELEKTROMAGNETYCZNE
LINIA STERUJĄCA CENTRALAMI DRZWI PRZESUWNYCH (pozostawić zapas przewodu ok.3.5m)

PRZEWÓD HDGs 2x1.5 PH 90
LINIA SYGNALIZATORÓW

PRZEWÓD HTKSH 1x2x0.8 PH 90

PĘTLA DOZOROWA

PRZEWÓD YnTKSYekw 2x2x0.8
MONITOROWANIE STANU ZASILACZY
MONITOROWANIE STANU DRZWI PRZESUWNYCH
MONITOROWANIE STANU KLAP P.POŻ

PRZEWÓD YnTKSYekw 1x2x0.8

PĘTLA DOZOROWA

HTKSH 4x2x0.8 PH90

LINIA PRZYCISKÓW ODDYMIANIA

UWAGA!
1. Przyjęto, że drzwi przesuwne zostaną dostarczone w wersji SAP, tj. z płytą umożliwiającą podłączenie sygnału NO.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KKAD Sp. z o.o.

KKAD Sp. z o.o.
ul. Serwińskiego 238/26
31-231 Kraków
NIP: 9452194591
www.kkad.pl
e-mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902
REGON: 364417608
KRS: 0000617335

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Strzelców 4, 37-450 Stalowa Wola

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BLOKU OPERACYJNEGO I ODDZIAŁU RATUNKOWO-DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO
POMIESZCZENIA BLOKU OPERACYJNEGO W SZPITALU W STALOWEJ WOLI
– PROJEKT WYKONAWCZY

PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU – RZUT 1 PIĘTRA

NR PROJEKTU 139/2017

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Ryszard Wąsik
SWK/0161/PBE/15

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PW

DATA: 02.2017

SKALA: 1:100

NR RYS.: S-02