PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KKAD Sp. z o.o.

KKAD Sp. z o.o.
ULSIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535
WWW.kkad.pl e-mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902
REGON: 364417608

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4 , 37-450 STALOWA WOLA

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
NA I PIĘTRZE BUDYNKU PAWILONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI
– PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT PIĘTRA 1 – INSTALACJA CHŁODNICZA SAL

PROJEKTOWAŁ: NR PROJEKTU 129/2017

mgr inż. Adam Lal MAP/0223/POOS/11

BRANŻA	SANITARNA
STADIUM	PW
DATA	II.2017
SKALA	1:100
NR RYS.	C05

Zakres:



LEGENDA:

Proj. instalacja freonowa

Proj. instalacja skroplin

Wszystkie jedn. wewnętrzne wyposażyć w pompki skroplin
Łącznie 6 szt

Ø25PP

Projektowana lokalizacja
wewn. jednostki klimatyzacji
o mocy Qch=7,2 kW.
np. FAQ71C lub równoważny

Ø25PP

Projektowana lokalizacja
wewn. jednostki klimatyzacji
o mocy Qch=5,48 kW.
np. FTXB50C lub równoważny

Zejście instalacji miedzianej z przestrzeni nadsufitowej nad posadzkę. Na wysokości przejścia przez ścianę

Projektowana lokalizacja
zewn. jednostki klimatyzacji
np. RXB50C lub równoważny

Ø25PP

Projektowana lokalizacja
wewn. jednostki klimatyzacji
o mocy Qch=5,48 kW.
np. FTXB50C lub równoważny

Zejście instalacji miedzianej z przestrzeni nadsufitowej nad posadzkę. Na wysokości przejścia przez ścianę

Projektowana lokalizacja
zewn. jednostki klimatyzacji
np. RXB50C lub równoważny

Ø25PP

Projektowana lokalizacja
wewn. jednostki klimatyzacji
o mocy Qch=7,2 kW.
np. FAQ71C lub równoważny

Zejście instalacji miedzianej z przestrzeni nadsufitowej nad posadzkę. Na wysokości przejścia przez ścianę

Projektowana lokalizacja
zewn. jednostki klimatyzacji
np. RZQG-140LY1 lub równoważny

Ø25PP

Projektowana lokalizacja
wewn. jednostki klimatyzacji
o mocy Qch=7,2 kW.
np. FAQ71C lub równoważny

Zejście instalacji miedzianej z przestrzeni nadsufitowej nad posadzkę. Na wysokości przejścia przez ścianę

Projektowana lokalizacja
zewn. jednostki klimatyzacji
np. RZQG-140LY1 lub równoważny