

LEGENDA:

M2 – maszt odgromowy 2m

● – złącze krzyżowe

---- – drut FeZn ø8mm

– wypust 1-faz.

Uwagi:

1. Instalację odgromową należy wykonać jako zwody pionowe o wysokości 2m. Zwody pionowe należy połączyć drutem stalowym ocynkowanym ø8 mm prowadzonym na uchwytach dystansowych klejonych do podłoża.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KKAD Sp. z o.o.

KKAD Sp. z o.o.
UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535
www.kkad.pl
e-mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902
REGON: 364417608

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4 , 37-450 STALOWA WOLA

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
NA I PIĘTRZE BUDYNKU PAWILONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI
– PROJEKT WYKONAWCZY

PLAN INSTALACJI SIŁY I INSTALACJI ODGROMOWEJ – RZUT DACHU

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roland Wijas SWK/0167/PBE/15

NR PROJEKTU 129/2017

BRANŻA	ELEKTRYCZNA
STADIUM	PW
DATA	02.2017
SKALA	1:100
NR RYS.	E-04