LEGENDA:

- Zasilacz przeciwpożarowy
- xx/yy Optyczna czujka dymu
- xx/yy Wielostanowa, uniwersalna czujka ciepła
- xx/yy Wielosensorowa czujka dymu montowana w przestrzeni sufitowej
- Wskaźnik zadziałania
- xx/yy RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- xx/yy MODUŁ 4WE/4WY
- xx/yy MODUŁ 2WE/2WY
- xx/yy MODUŁ 2WE/1WY
- xx/yy MODUŁ 4 WEJŚCIA
- xx/yy STEROWNIK SYGNALIZATORÓW
- SYGNALIZATOR OPTYCZNY
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY
- Ręczny przycisk oddymiania
- PRZEWÓD HDGs 2x1,5 PH 90
  LINIA ZASILAJĄCA KLAPY KLAPY P.POŻ.
  (ODCINEK ZASILACZ – MODUŁ)
  LINIA ZASILAJĄCA KLAPY P.POŻ.
  (ODCINEK MODUŁ – KLAPA)
  LINIA ODCINAJĄCA ZASILANIE KONTROLI DOSTĘPU
  LINIA ODCINAJĄCA ZASILANIE WENTYLACJI
  LINIA ZASILAJĄCA ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE
  LINIA STERUJĄCA CENTRALAMI DRZWI PRZESUWNYCH (pozostawić zapas przewodu ok.3,5m)
- PRZEWÓD HDGs 2x1,5 PH 90
  LINIA SYGNALIZATORÓW
- PRZEWÓD HTKSH 1x2x0,8 PH 90
  PĘTLA DOZOROWA
- PRZEWÓD YnTKSYekw 2x2x0,8
  MONITOROWANIE STANU ZASILACZY
  MONITOROWANIE STANU DRZWI PRZESUWNYCH
  MONITOROWANIE STANU KLAP P.POŻ
- PRZEWÓD YnTKSYekw 1x2x0,8
  PĘTLA DOZOROWA
- HTKSH 4x2x0,8 PH90
  LINIA PRZYCISKÓW ODDYMIANIA
- proj. zawory elektromagnetyczne z atestem PZH typ NC (beznapięciowo zamknięty), napięcie cewki 24V DC np. zawory EV220B NC, firmy Danfoss

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KKAD Sp. z o.o.

KKAD Sp. z o.o.
UL. SIENNA 23B/26 31-231 KRAKÓW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535
www.kkad.pl
e-mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902
REGON: 364417608

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA I PIĘTRZE BUDYNKU PAWILONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI – PROJEKT WYKONAWCZY

PLAN INSTALACJI SYSTEU SYGNALIZACJI POŻARU – RZUT PIWNICY

PROJEKTOWAŁ:	NR PROJEKTU 129/2017
mgr inż. Roland Wijas SWK/0167/PBE/15	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
STADIUM	PW
DATA	02.2017
SKALA	1:100
NR RYS.	S-03