ROG1.2 gwarantowana

3L+N+PE, 400/230V 50Hz

Pi =65,91kW
Po = 35,04kW

Do ark.2

Q1 100A
F0 B 6A
L1 3x czerw.
Q2 typ II 20kA
C 6A

	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2			
	40A	40A	40A	63A	63A	50A	Q3 40A/0,03 kl.A–HI	Q4 40A/0,03 kl.A–HI	Q5 40A/0,03 kl.A–HI	Q6 40A/0,03 kl.A–HI	Q7 40A/0,03 kl.A–HI	Q8 40A/0,03 kl.A–HI	Q9 25A/0,03 kl.A	Q10 40A/0,03 kl.A									
	F1 1–bieg., 63A Z–SLS/NEOZ	F2 1–bieg., 63A Z–SLS/NEOZ	F3 1–bieg., 63A Z–SLS/NEOZ	F4 1–bieg., 63A Z–SLS/NEOZ	F5 1–bieg., 63A Z–SLS/NEOZ	F6 1–bieg., 63A Z–SLS/NEOZ	F7 B 16A	F8 B 16A	F9 B 16A	F10 B 16A	F11 B 16A	F12 B 16A	F13 B 16A	F14 B 16A	F15 B 16A	F16 B 16A	F17 B 16A	F18 B 16A	F19 C 16A	F20 C 16A				
N																					N		
PE																					PE		

NKGs 0,6/1,0kV 5x35
Z ROZDZIELNICY RK/UPS

OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWE

DO PODSTACJI CENTRALNEJ BATERII

	RIT1.1		RIT1.2		RIT1.3		RIT1.4		RIT1.5														
	NKGs 0,6/1,0kV 3x10		NKGs 0,6/1,0kV 3x10		NKGs 0,6/1,0kV 3x10		NKGs 0,6/1,0kV 3x16		NKGs 0,6/1,0kV 3x16														
	ROG1.2/F1		ROG1.2/F2		ROG1.2/F3		ROG1.2/F4		ROG1.2/F5		ROG1.2/F6		ROG1.2/F7		ROG1.2/F8		ROG1.2/F9		ROG1.2/F10		ROG1.2/F11		ROG1.2/F12
	ZASILANIE TABLICY RIT1.1 (PODSTAWOWE)		ZASILANIE TABLICY RIT1.2 (PODSTAWOWE)		ZASILANIE TABLICY RIT1.3 (PODSTAWOWE)		ZASILANIE TABLICY RIT1.4 (PODSTAWOWE)		ZASILANIE TABLICY RIT1.5 (PODSTAWOWE)		REZERWA		POM. 1.58, 1.62 – GN. KOMPUTEROWE		POM. 1.67 – GN. KOMPUTEROWE		POM. 1.67 – GN. KOMPUTEROWE		POM. 1.68 – GN. KOMPUTEROWE		POM. 1.69 – GN. KOMPUTEROWE		POM. 1.72 – GN. KOMPUTEROWE
	YDY3o3x2,5 RKLG25		YDY3o3x2,5 RKLG25		YDY3o3x2,5 RKLG25		YDY3o3x2,5 RKLG25		YDY3o3x2,5 RKLG25				YDY3o3x2,5 RKLG25		YDY3o3x2,5 RKLG25		YDY3o3x2,5 RKLG25		YDY3o3x2,5 RKLG25		YDY3o3x2,5 RKLG25		YDY3o3x2,5 RKLG25
	SZT 6		SZT 5		SZT 4		SZT 4		SZT 4				SZT 4		SZT 6		SZT 6		SZT 6		SZT 2		
	1,8		1,5		1,2		1,2		1,2				1,2		1,8		1,8		1,8		0,6		

	ROG1.2/F13		ROG1.2/F14		ROG1.2/F15		ROG1.2/F16				ROG1.2/F19		ROG1.2/F20										
	POM. 1.92 – GN. KOMPUTEROWE		POM. 1.99 – GN. KOMPUTEROWE		POM. 1.82, 1.102 – GN. KOMPUTEROWE		POM. 1.84 – GN. KOMPUTEROWE		REZERWA		ZASIL. LOKALNEGO PKT. DYSTRYBUC. G12		ZASIL. LOKALNEGO PKT. DYSTRYBUC. G13									
	YDY3o3x2,5 RKLG25		YDY3o3x2,5 RKLG25		YDY3o3x2,5 RKLG25		YDY3o3x2,5 RKLG25				YDY3o3x2,5		YDY3o3x2,5										
	SZT 6		SZT 6		SZT 6		SZT 2																
	1,8		1,8		1,8		0,6																

UKŁAD SIECIOWY TN–S

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KKAD Sp. z o.o.

KKAD Sp. z o.o.
UL.SIEWNA 23B/26 31–231 KRAKÓW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535
www.kkad.pl
e–mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902
REGON: 364417608

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4 , 37–450 STALOWA WOLA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA I PIĘTRZE BUDYNKU PAWILONU DIAGNOSTYCZNO–ZABIEGOWEGO POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI – PROJEKT WYKONAWCZY

SCHEMAT ROZDZIELNICY ROG1.2 – OBWODY GWARANTOWANE

PROJEKTOWAŁ:	NR PROJEKTU 129/2017
mgr inż. Roland Wijas SWK/0167/PBE/15	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
	STADIUM: PW
	DATA: 02.2017
	SKALA: ---
	NR RYS.: E-08 ARK.1/2