



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

III.2.230/1599 ZP/2020/ 44 /2021

Stalowa Wola dnia 11.02.2021 r.

**Wszyscy zainteresowani
Postępowaniem przetargowym
Spr. 1599 ZP/2020**

dot. :przetargu nieograniczonego na Przebudowę części pomieszczeń drugiego piętra I Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczenie na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających ogłoszonego w BZP pod numerem 776854-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie typu misek ustępowych przewidzianych do montażu - według części rysunkowej mają to być miski podwieszane, według rozwinięcia instalacji miski ustępowe typu kompakt.

Odp: Miski podwieszane.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie typu zlewów przewidzianych do montażu oraz czy mają być dostarczone wraz z szafkami.

Odp: Zlewy zabudowane w meblach.

Pytanie nr 3 Medyczne moduły zasilające - 9 kpl. pkt 7

Czy Zamawiający dopuści most wyposażony w oświetlenie pośrednie umieszczone na górze belki oraz oświetlenie bezpośrednie umieszczone na dole belki, oba w technologii LED włączane z przełączników umieszczonych na kolumnie aparaturowej?

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - pkt 29

Czy Zamawiający przyzna również dodatkowe dwa punkty za rozwiązanie jakim są organizery na nadmiar przewodów instalowane do szyn przy każdej z półek?

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - pkt 30

Czy Zamawiający dopuści wysięgnik jednoramienny o długość 30 cm, mocowany do szyny z tyłu kolumny?

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 - pkt 31

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysięgnik wyposażony w zewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych)?

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 - pkt 34

Czy zamawiający dopuści lampę zabiegowa LED na wysięgniku giętkim z możliwości ustawienia w dowolnym położeniu, natężeniu o wartości 42 000 lux z odległości 0,5m, z temperaturą barwową równą 4750K i płamą świetlną o średnicy 13 cm?



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com



OK



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 Medyczne moduły zasilające – 1 kpl.

Z uwagi, iż przedstawione przez Zamawiającego zestawienie parametrów technicznych pionowego panelu ściennego spełnia tylko i wyłącznie jeden producent, prosimy o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności, o poniższych parametrach co pozwoli na wybór wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości:

- wykonanie z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany proszkowo na wybrany przez Zamawiającego kolor wg palety RAL (minimum 20 kolorów do wyboru)
- wysokość minimum 145 cm, zamocowany do ściany, panel z 2 rurami nośnymi przymocowanymi symetrycznie po bokach
- rok produkcji nie starszy niż 2020r
- grubość panelu nie większa niż 250mm
- możliwość mocowania wyposażenia do rur nośnych o długości minimum 120 cm
- ścianki panelu łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych
- od frontu zainstalowane gniazda:
 - a) punkty poboru gazów medycznych i próżni:
 - tlen – 2 szt.
 - sprężone powietrze – 1 szt.
 - próżnia – 1 szt.
 - b) gniazdko elektryczne 230 V – 10 szt.
 - c) bolce ekwipotencjalne – 10 szt.
 - d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt.
 - e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.
 - punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem typ AGA
 - wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32
 - gniazdko sieci komputerowej typu RJ-45
 - przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ścianie na panelu wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką
 - udźwig (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesić na rurach nośnych) - łącznie do 140 kg
 - wyposażenie kolumny:
 - półka – 1 szt.
 - szuflada – 2 szt.
 - uchwyt do mocowania drążka infuzyjnego – 1 szt.
 - drążek infuzyjny z wieszakiem do kroplówek – 1 szt.
 - lampka zabiegowa – 1 szt.
 - półka o wymiarach powierzchni odkładczej:
 - szerokość: 44,5 cm
 - głębokość: 32 cm
- wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

- powierzchnia robocza pólek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących
- możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji
- front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów
- regulacja wysokości wysięgnika za pomocą ergonomicznego pokrętła
- lampa zabiegowo-diagnostyczna mocowana do szyny poziomej, na wysięgniku giętkim z możliwości ustawienia w dowolnym położeniu, natężeniu o wartości 42 000 lux z odległości 0,5m, z temperaturą barwową równą 4750K i płamą świetlną o średnicy 13 cm.

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

SIWZ, strona 5, Technologia medyczna podpunkt a. Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki w tym miejscu SIWZ, ponieważ Załącznik nr 3A wymaga dostawy 9 szt. medycznych modułów zasilających a Załącznik nr 3B wymaga dostawy 1 szt. medycznych modułów zasilających.

Odp: Zamawiający poprawia omyłkę w Rozdz. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA poprzez zamieszczenie poprawionej wersji elementów objętych zakresem robót.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 3A punkt 7. Prosimy o potwierdzenie że należy dostarczyć oświetlenie nocne umieszczone na górze belki. Oświetlenia nocnego wymaga również punkt 5.

Odp: Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11

Proszę o podanie w których pomieszczeniach i jakie sufity należy wycenić w ofercie.

Wg przedmiarów robót sufity podwieszane policzono tylko w pom. 0.2, 0.5, 0.6, 0.10 i 0.18

Odp: Informujemy, że zakres wykonania sufitów podwieszonych tj. 2 sale udarowe, korytarze i pokój socjalny jest zgodny z ustaleniami pomiędzy projektantem a inwestorem. Tylko dla tych pomieszczeń zostały zaprojektowane sufity podwieszane i policzono dla pom. 0.2, 0.5, 0.6, 0.10 i 0.18

Pytanie nr 12

Proszę o wyjaśnienie, czy w ofercie należy ująć następujące pozycje z technologii medycznej opisane w SIWZ:

- macerator do kaczek i basenów w brudowniku i węźle sanitarnym izolatki oznaczony symbolem „KBY”;
- szafki pod zlewozmywak wykonane ze stali nierdzewnej, w pomieszczeniach medycznych-pomocniczych
- ekran wysuwany z sufitu w sali wykładowej, oznaczony w zestawieniu symbolem „E”;

pragnę nadmienić, że w zakresie robót do realizacji nie ma Sali wykładowej i izolatki a na rysunku technologii nie ma takich oznaczeń („KNY, „E”).

Jeśli Zamawiający wymaga zaoferowania ww to proszę o podanie parametrów.

Odp: Zamawiający poprawia omyłkę w Rozdz. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA poprzez zamieszczenie poprawionej wersji elementów objętych zakresem robót.

Pytanie nr 13

1) Zamawiający w ogłoszeniu jak i później w specyfikacji SIWZ napisał:

"Zamawiający ogranicza dostawy wyposażenia ujętego w technologii medycznej do następujących elementów:

- kolumny medyczne w salach chorych szt 10 o wymaganiach opisanych w załączniku nr 3B. oraz kolumna medyczna w sali zabiegowej szt 1 o wymaganiach technicznych wymienionych w załączniku nr 3A
- macerator do kaczek i basenów w brudowniku i węźle sanitarnym izolatki oznaczony symbolem „KBY”;



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

c) szafki pod zlewozmywak wykonane ze stali nierdzewnej, w pomieszczeniach medycznych-pomocniczych
d) ekran wysuwany z sufitu w sali wykładowej, oznaczony w zestawieniu symbolem „E”,
e) inne pozycje wyposażenia (kotary, zlewozmywaki itp.) ujęte są w wycenach poszczególnych branż zadania.
Pozostałych elementów wyposażenia nie należy wyceniać i dostarczać w ramach tego przetargu"
W całej dokumentacji udostępnionej do przetargu nie znaleziono informacji do pozycji b),c),d),e)
pozwalających wycenić wymienionych w nich elementy.

Zatem zwracamy się do Państwa z prośbą określenia dla punktów:

b) parametrów, wymiarów oraz innych niezbędnych informacji pozwalających wycenić macerator,

c) parametrów, wymiarów oraz innych niezbędnych informacji pozwalających wycenić szafki nierdzewne zlewozmywakowe,

d) parametrów, wymiarów oraz innych niezbędnych informacji pozwalających wycenić ekran wysuwany z sufitu

e) wskazanie pełnej listy według Państwa innych pozycji wyposażenia, z określeniem parametrów, wymiarów oraz innych niezbędnych informacji pozwalających wycenić elementy wyposażenia

Odp Zamawiający poprawia omyłkę w Rozdz. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA poprzez zamieszczenie poprawionej wersji elementów objętych zakresem robót.

Pytanie nr 14

W nawiązaniu do punktu nr 1 zapytania prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych o pozycję dotyczące wyceny elementów wyposażenia z punktów b),c),d),e) oraz wskazania ilości.

Odp: Zamawiający poprawia omyłkę w Rozdz. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA poprzez zamieszczenie poprawionej wersji elementów objętych zakresem robót.

Pytanie nr 15

Na rysunku nr 1T wypisano wyposażenie od numeru 1-43. Czy należy je ująć w wycenie?? Jeżeli tak ,prosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz określenie parametrów, wymiarów oraz innych niezbędnych informacji pozwalających wycenić poszczególne elementy wyposażenia.

Odp: Zgodnie z przedmiarami.

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 01.03.2021r. Godzina oraz miejsce składania i otwarcia pozostaje bez zmian.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
Grzegorz Czajka



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

