Rozdzielnia 15 kV

część SP ZZOZ Stalowa Wola | część ZE Rzeszów | część SP ZZOZ Stalowa Wola

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RWT3 | RP1 | RL1 | RL1 | RS1P | RL1 | RL1 | RP1 | RWT3

UMZ 24 S=15VA — kl. 0,5/5A 3

GTR 4W 24.06.16 | GTR 4 24.06.16 | GTR 2 24.06.16 | GTR 2 24.06.16 | GTR 4 24.06.16 | GTR 2 24.06.16 | GTR 2 24.06.16 | GTR 4 24.06.16 | GTR 4W 24.06.16

HD4/R 24.06.16 — Mupegez Compact MRZ — PP-15W 3

PBPM 20 WBP 20/0,5A

UMZ 24-1 15 0,1 /√3 /√3 kl. 0,2 25VA 3

Tablica pośredniego pomiaru energii

Tablica pośredniego pomiaru energii

3xYHAKXS12/20kV 1x70/1x35

3xYHAKXS12/20kV 1x70/1x35

TR1 1000kVA 15/0,4kV

BK01 15kVAr

Θ1 > Θ2 >

160A

ZK

R<1,38 om

TR2 1000kVA 15/0,4kV

BK01 15kVAr

Θ1 > Θ2 >

160A

ZK

R<1,38 om

2x(4xYKY0,6/1kV 1x630)

2x(4xYKY0,6/1kV 1x630)

Rozdzielnia nN

rozdz. RGS sekcja I

rozdz. RGS sekcja II

Most szynowy- 2500A

L1, L2, L3, N

2500A – 3 x 230/400V 50Hz

2500A – 3 x 230/400V 50Hz

RBK 00 | RBK 00

RPW

2500/5

2500/5

2500/5

IZMN2-V2500

IZMN2-V2500

IZMN2-V2500

1 2 3 4 5

NSL3 630A | NSL3 630A | NSL1 250A | NSL00 160A | NSL00 160A | REZ. | REZ. | REZ. | REZ. | REZ.

SZR

RBK1 250A

4 x FLT100 CTRL-1,5

N

PE

1 2 3 Most szynowy 4 5

UZIEMIENIE SYSTEMÓW

1. SIEĆ ZE Rzeszów S.A. – 15kV
   Punkt neutralny uziemiony przez rezystor
   Prąd 1-faz. zwarcia doziemnego 36A przy tz=5s
1. SIEĆ ROZDZIELCZA 3x230/400V SP ZZOZ Stalowa Wola
   Typ uziemienia systemu TN-C
2. INSTALACJE ODBIORCZE 3x230/400V
   Typ uziemienia systemu TN-S

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Dla urządzeń 15kV – uziemienie ochronne

Dla urządzeń 3x230/400V, 50Hz – samoczynne wyłączenie zasilania wykonane zgodnie z wymaganiami PN-IEC-60364-.....

LIGASZEWSKI
STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW
TEL. (0-71) 336-58-56, (0-602) 155-194

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Główny proj.	arch. Piotr Ligaszewski	18/89/UW	
Projektant	inż. Adam Hara	230/TBG/94	
Sprawdził	mgr inż. Julian Gałecki	466/76/Ww	
Rysował			

Obiekt	SP ZZOZ W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4 BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO–ZABIEGOWY				
Tytuł rys.	STACJA TRANSFORMATOROWO–ROZDZIELCZA 15kV SCHEMAT ROZDZIELNI SN I NN				
Data	Branża	Stadium	Skala	Nr rys.	
02.2006	ELE.	PW	---		4