



Rozdzielnica RR2, blok położniczy, zasilanie rezerwowe (agregat)



RR2
FW32U51 p/t (500x550x110)
II klasa izolacji

Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem

Biurowo Projektowe "Art-Faktory", s.c.
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstańca styczniowego 4
tel./fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549



Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego
oraz Bloku Porodowego wraz z elementami
termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Branża
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INSTALACJE

Schemat układu zasilania –
rozdzielnica RR2

Projektował	inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PW/OE/07 specjalność: instalacyjna	Podpis
Opracował	inż. Tomasz Bigos	Podpis
Sprawił	mgr inż. Stanisław Pyzik WBPP-NB-6346/86/80 specjalność: instalacyjno-izolacyjna	Podpis

Data
Skala
sierpień 2011
3.6
Nr proj. 03/2011

$R_z = 3,32 \text{ kW}$
$\cos \varphi = 0,93$
$I_{sz} = 5,15 \text{ A}$