LEGENDA:

- Przełącznik jednobiegunowy IP44
- Przełącznik jednobiegunowy
- wyłącznik z wkładką na klucz patentowy tzmpy bakteriobójczej
- Przełącznik świecznikowy IP44
- Przełącznik świecznikowy
- Przełącznik schodowy IP44
- Przełącznik schodowy
- CZUJNIK RUCHU 180°
- Panel sterowania oświetleniem (system DALI) - 4 sceny,wyzej/niżej
- Panel sterowania oświetleniem (system DALI) - włącz/wyłącz
- Gniazdo 3-F
- Gniazdo 1-fazowe dedykowane pod RTG
- Gniazdo 1-fazowe podwójne
- Gniazdo 1-fazowe IP44 pojedyncze
- 4 Gniazda 1-fazowe IP44 pojedyncze
- Wypust 1-fazowy (pusdzka z zaciskami)
- Wypust 3-fazowy (puszka z zaciskami)
- 2x Gniazdo IT kodowane DATA
- KORYTKO KABLOWE 200x60 w przestrzenie nad sufitem podwieszanym

Punkt elektryczno-rogiczny

- Kaseta sygnalizacyjno-kontrolna MK2430-12, system IT
- Lampa bakteriobójcza ścienna, z licznikiem czasu pracy typ NBVE 30NL Dostarczany z technologią
- Lampa bakteriobójcza przyścienna przepływowa z licznikiem czasu pracy typ NBVE 60NL Dostarczany z technologią

Uwaga:
Kolumny GN1-GN4 wyposażyć w dwa gniazda elektryczne, gniazda elektryczne zgodne z technologią

Oprawa nadtoaletowa OPN
Wyposażenie elektryczne oprawy nadtoaletowej blok potrzeczny:

Poz. 2/6,2/7,2/12,2/13,2/20,2/21,2/24,2/33,2/37
- *oświetlenie ogólne rozproszone + lampa do czytania*
- *2 gniazda elektryczne 230V /Hi2ko*
- *1 gniazdo teleinformatyczne RJ45 /oprew*

Poz. 2/19 - krzesłowy nadstr
- *oświetlenie ogólne rozproszone + lampa do czytania*
- *6 gniazd elektrycznych 230V /Hi2ko*
- *1 gniazdo teleinformatyczne RJ45 /oprew*

- Sygnalizator stanu gazów medycznych Dostarczany z technologią
- Skrzynka Zbiorczo-Sygnalizczy-ja-Informacyjna Dostarczana z technologią

Zakres opracowania

LEGENDA OPRAW OSIWETLENIOWYCH:

- A1 — oprawa nastropowa - SDS 236 EVG
- A2 — kinkiet - SDS 118 EVG
- B2 — plafoniera nastropowa (dostropowa) - BASE 36W EVG
- AW1 — oprawa ewakuacyjna bez piktogramu - MONITOR 1
- EW1 — oprawa ewakuacyjna - MONITOR 1
- EW2 — oprawa ewakuacyjna - MONITOR 2
- AW2 — oprawa awaryjna - COBRA LED
- AW — MODUL AWARYJNY

- C1 — oprawa nastropowa - CS 358
- D1 — oprawa podtynkowa - PANEL LED biały
- E2 — oprawa nastropowa - CO2 235
- LED A — oprawa dostropowa - DK LED 22
- F1 — oprawa nastropowa - SD 236 EVG
- F2 — oprawa nastropowa - SD 118 EVG
- G1 — oprawa nastropowa - VRD235
- H1 — oprawa nastropowa - TR249 DP IP44
- INFO — oprawa informacyjna - zajętości pomieszczenia sterowana pilotem

Uwagi:
- *uchwyty opraw dostosować do sposobu montażu,*
- *stosować statecznki EVG,*
- *oprawy z modułem awaryjnym wyposażyć w odpowiedni statecznik,*
- *oprawy dla systemu DALI wyposażyć o odpowiednie statecznki,*

Zasilanie istniejącej tablicy przepiąć do RR1

Zasilacz CCTV

NIECZYNNY SZYB WINDOWY

WINDA

WINDA

RO1

RR1

SZSI

RO2, RUPS1

IT1+TR

RR2

K2 Klatka schodowa 20.1 m²/piętro

K1 Klatka schodowa 36.0 m²/piętro

Gk1 Gk4 Tg1 Ge1 Zm

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "ArkFaktory" s.c.
Projektowanie i nadzór budowlany
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 681 5 965
NIP PL8731000 [illegible]
REGON 672-234-01-549

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3

Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża: WEWNĘTRZNE INSTALACJE

PROJEKT WYKONAWCZY: ELEKTRYCZNE

Rzut piętro - plan instalacji elektrycznej (linia potrzeczny)

Projektował	inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07	Podpis
Opracował	inż. Tomasz Bigos	Podpis
Sprawdził	mgr inż.Stanisław Pydk WBPP-NB-8345/96/80	Podpis
Data	sierpień 2011	3.20/2
Skala	1:50	Nr proj. 03/2011