

UWAGI I OZNACZENIA

- proj. przewody wody zimmnej
- proj. przewody cwu
- 2wk-i — numeracja istn. pionów wod–kan
- 2wk-p — numeracja proj. pionów wod–kan
- 2k-p — numeracja proj. pionów kanalizacyjnych
- 10/1 — istniejące grzejniki (pozostają bez zmian)
- PHV20-500 500 mm Φwym=385 W — projektowane grzejniki
- 10/1 — istniejące grzejniki do przesunięcia

ZS	zawór antyskaźeniowy
U	umywalka
U1	umywalka dln
U2	umywalka w zabudowie z wanienką dla dzieci
M	miska ustępowa
M1	miska ustępowa dln
N	Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w posadzkę
Zc	zawór czerpalny
Kr	wpust podłogowy
Uc3.1	Stanowisko do mycia, stalowe, jednostanowiskowe
Wn	Wanienka niemowlęca
ZM	Zmywarka
Z	Zlew
Zl	zlewozmywak jedno- lub dwukomorowy
Ma	Macerator do pieluch i basenów typ VERNACARE 2020
DEKO	Mylnia – dezynfektor do basenów i kaczek typ 706 firmy KEN

Średnice nieopisanych podejść kanalizacyjnych, wody zimnej i wody ciepłej do przyborów sanitarnych :

	kanalizacja	w.z. i c.w.u.
umywalka, bidet	40	2x16x2,2
zlew, zlewozmywak	50	2x16x2,2
wanna, natrysk	50	2x20x2,8
ustęp	110	16x2,2
pisuar	50	16x2,2
zawór czerpalny	–	2x16x2,2
wpust podłogowy	50	–
wpust podłogowy na gruncie	110	–

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory" s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wikletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691339933
NIP 872-20-81-549

art faktory

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża INSTALACJE WOD.-KAN., C.O.

PROJEKT WYKONAWCZY

Rzut I piętra - Blok porodowy.

Projektował mgr inż. Wikletta Spędzia — Podpis
NBUA-7342/62/98

Opracował — Podpis

Sprawdził mgr inż. Janusz Mitek — Podpis
PDV/8/97/342/118/93

Data czerwiec 2011 — Rys.3
Skala 1 : 100 — Nr proj. 03/2011