

Średnice nieopisanych podejść kanalizacyjnych, wody zimnej i wody ciepłej do przyborów sanitarnych :

	kanalizacja	w.z. i c.w.u.
umywalka, bidet	40	2x16x2,2
zlew, zlewozmywak	50	2x16x2,2
wanna, natrysk	50	2x20x2,8
ustęp	110	16x2,2
pisuar	50	16x2,2
zawór czerpalny	–	2x16x2,2
wpust podłogowy	50	–
wpust podłogowy na gruncie	110	–

UWAGI I OZNACZENIA

- proj. przewody wody zimnej
- proj. przewody cwu
- proj. kanalizacja sanitarna
- istn. przewody wody zimnej (średnice bez zmian)
- istn. przewody cwu (średnice bez zmian)
- istn. przewody cyrkulacji (średnice bez zmian)
- proj. kanalizacja sanitarna

2wk-t numeracja istn. pionów wod-kan

2wk-p numeracja proj. pionów wod-kan

2k-p numeracja proj. pionów kanalizacyjnych

ZS	zawór antyskażeniowy
U	umywalka
U1	umywalka dla dzieci
M	miska ustępowa
M1	miska ustępowa dla dzieci
Zc	zawór czerpalny
Kr	wpust podłogowy
Uc3.1	Stanowisko do mycia, stalowe, jednostanowiskowe
Wn	Wanienka niemowlęca
ZM	Zmywarka
Z	Zlew
Zl	zlewozmywak jedno- lub dwukomorowy

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory" s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża INSTALACJE WOD.-KAN., C.O.

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozwinięcie instalacji wod-kan, cwu - Oddział położniczy i neonatologiczny

Projektował mgr inż. Wioletta Spędzia — Podpis

NBUA-7342/62/98

Opracował — Podpis

Sprawdził mgr inż. Janusz Mitek — Podpis

PGVIII/7734 2/118/93

Data czerwiec 2011

Skala

Nr proj. 06/2011

Rys.6