

UWAGI I OZNACZENIA

KANAŁY WENTYLACYJNE - UKŁAD WENTYLACYJNY KN3
KANAŁY WENTYLACYJNE - UKŁAD WENTYLACYJNY KW3

KANAŁY WENTYLACYJNE - UKŁAD WENTYLACYJNY W4

W-W4 WENTYLATOR KANAŁOWY

KRATKI NAWIEWNE, WYWIEWNE

N=236m3/h
W=234m3/h

WYMAGANA ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWANEGO I WYWIEWANEGO Z POMIESZCZENIA

PRZEPUSTNICE WIELOPŁASZCZYZNOWE

ISTNIEJĄCE WENTYLACJE GRAWITACYJNE W POMIESZCZENIACH OBJĘTYCH OPRACOWANIEM NALEŻY ZAMUROWAĆ

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory" s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691339933
NIP 872-20-81-549

art faktory

Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY

Rzut parteru - Wentylacja mechaniczna pom. administracji.

Projektował mgr inż. Wioletta Spędzia Podpis
NBUA-7342/62/98

Opracował Podpis

Sprawdził mgr inż. Janusz Mitek Podpis
PGWB/7342/118/93

Data sierpień 2011 Rys.2
Skala 1 : 100 Nr proj. 06/2011