Rozdzielnica wentylacji RWM, piwnica



SZYBKIE WYŁĄCZENIE TN-S



RWM
FP72SN2 N/T (1100x550x205)
II klasa izolacji

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKT WYKONAWCZY I TELETECHNICZNE

Schemat układu zasilania - rozbudowa rozdzielnicy RWM

Projektował	inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07 specjalność instalacyjna	Podpis
Opracował	inż. Tomasz Bigos	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Artur Gawełczyk MAP/0039/PWOE/11 specjalność instalacyjna	Podpis
Data	sierpień 2011	3.1
Skala		Nr proj. 06/2011