

Załącznik nr 5

Zestawienie klap p.poż w projektowanym budynku

LP	Ozn.	Dobrana klapa p.poż.	Ilość [szt.]	Producent
----	------	----------------------	--------------	-----------

Oddzielenie wentylatorni

1	Kp-KN1-1	Klapa p.poż.typ LX-4 o wym. LxH =600x300 mm	1	GRYFIT
2	Kp-KW1-1	Klapa p.poż.typ LX-4 o wym. LxH =500x300 mm	1	GRYFIT
3	Kp-KN2-1	Klapa p.poż.typ LX-4 o wym. LxH =1000x300 mm	1	GRYFIT
4	Kp-KW2-1	Klapa p.poż.typ LX-4 o wym. LxH =600x300 mm	1	GRYFIT
5	Kp-Kwyrz1-1	Klapa p.poż.typ LX-4 o wym. LxH =800x500 mm	1	GRYFIT

Przejście przez strop nad piwnicami

5	Kp-KN1-2	Klapa p.poż.typ LX-4 o wym. LxH =600x300 mm	1	GRYFIT
6	Kp-KW1-2	Klapa p.poż.typ LX-4 o wym. LxH =500x300 mm	1	GRYFIT
7	Kp-KN2-2	Klapa p.poż.typ LX-4 o wym. LxH =1000x300 mm	1	GRYFIT
8	Kp-KW2-2	Klapa p.poż.typ LX-4 o wym. LxH =600x300 mm	1	GRYFIT