



- OZNACZENIA**
- przewody zasilania c.o., wykonane
 - przewody powrotne c.o., wykonane
 - przewody zasil. i powrotne co w posadzce do wykonania wg oddzielnego opracowania
 - przewody zasil. i powrotne co (do wykonania) w posadzce
 - łączący pion c.o.
 - Rozdzielacz co - liczba oznacza ilość wyjść
 - Szafka na rozdzielacz co

Oznaczenie grzejników płytowych:

FT20-600-1000 mm

— długość [m]

— wysokość [cm]

— ilość płyt grzejnych

[S4] - Szafka co o wymiarach 790 x 700 x 120mm

Oznaczenie grzejników łazienkowych

Cerdo-V 470 - 1090

— wysokość [mm]

— szerokość [mm]

— pionowy

Pion CO znajdujący się w pomieszczeniu 0.21 przeniesie do szachtu instalacyjnego wod-kan zgodnie z częścią rysunkową.

Pion CO znajdujący się w pomieszczeniu 0.22 przeniesie zgodnie z częścią rysunkową.

Otwory w stropie nad pionkami pod nową lokalizację pionów wykonane metodą wierceń.

Wszystkie zmiany uzgodnione z projektantem

Buro Projektowe "M-Faktory" s.c.
arch. i inż. Sławomir Wielecki
39-200 Dębica, ul. Powstańców styczniowego 4
NIP: 681300033
REGON: 681300033
KRS: 000039230-549



Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowę nr 185/2004
z dnia 26.11.2004 - Dział Analiz na kondygnacji Parteru
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Słowej Woli.

Lokalizacja:
37-450 Słowa Wola, ul. Słazica 4, dz. nr 2294/6
Inwestor:
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Słowej Woli
Adres Inwestora:
37-450 Słowa Wola, ul. Słazica 4
Branża:
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKT BUDOWLANY

Rzut parteru - Instalacja c.o.

Projektował	mgr inż. Wielecki Sławomir	Podpis
Nadużył	mgr inż. Wielecki Sławomir	Podpis
Opracował		Podpis
Sprawił	mgr inż. Janusz Mitek	Podpis
PGV/MW/24/2/11893		
Data	lipiec 2014	Rys.2
Skala	1 : 50	Nr proj. 13 / 2014