

\pt320;ISTNIEJĄCY TUNEL WYDZIELIĆ PRZEGRODĄ REI 120 W OSI ŚCIANY

Pienica A - Zestawienie pomieszczeń		
Numer	Nazwa	Pow.
0/1	Pomieszczenie rozdz. c.o.	12.9 m²
0/1a	Agregat próżniowy	14.9 m²
0/2	Hall	61.6 m²
0/2a	Magazynek	9.6 m²
0/3	Przedsionek	23.0 m²
0/4	Magazyn rzeczy chorych	19.9 m²
0/5	Magazyn rzeczy chorych	42.5 m²
0/6	Rozdzielnia elektryczna	41.7 m²
0/7	Archiwum	20.8 m²
0/8	Magazyn gospodarczy	41.9 m²
0/9	Magazyn	41.2 m²
0/9a	Magazyn obrony cywilnej	21.0 m²
0/10	Wentylatornia	77.8 m²
0/11	Archiwum	41.6 m²
0/12	Archiwum	13.3 m²
0/13	Archiwum	22.3 m²
0/14	Przedsionek	5.1 m²
0/15	Akumulatory	14.5 m²
0/16	Magazyn apteki	9.5 m²
0/17	Magazyn apteki	10.9 m²
0/18	Magazyn apteki	13.6 m²
0/19	Magazyn apteki	12.3 m²
0/20	Pomieszczenie techniczne c.o.	41,3 m²
0/23	Wymiennikownia	151.7 m²
0/25	Pokój socjalny	14.4 m²
0/26	Przedsionek	5.8 m²
0/27	Korytarz	46.4 m²
0/28	Korytarz	64.4 m²
0/29	Archiwum	12.5 m²
K1	Klatka schodowa	20.6 m²
K2	Klatka schodowa	21.4 m²
K3	Klatka schodowa	21.5 m²
		950.8 m²

Piwnica B - Zestawienie pomieszczeń		
Numer	Nazwa	Pow.
0/1	Szatnia	17.7 m²
0/2	Natrysk	7.9 m²
0/3	W.C. Męskie	5.7 m²
0/4	Natrysk	10.4 m²
0/5	W.C. Kobiet	5.5 m²
0/6	Magazyn sprzętu med.	68.8 m²
0/7	Pomieszczenie gospodarcze	16.7 m²
0/8	Wentylatornia	44.3 m²
0/9	Korytarz	124.5 m²
K4	Klatka schodowa	21.3 m²
K5	Klatka schodowa	17.6 m²
		340.3 m²

Piwnica B1 - Zestawienie pomieszczeń		
Numer	Nazwa	Pow.
	Klatka schodowa	16.8 m²
0/10	Warsztat	35.0 m²
0/11	Archiwum	35.1 m²
0/12	Archiwum	35.0 m²
0/13	Archiwum	69.0 m²
0/13a	Magazyn	14.0 m²
0/14	Akumulatornia	24.6 m²
0/14a	Przedsionek	10.4 m²
0/15	Pomieszczenie socjalne	17.4 m²
0/16	Rozdzielnia RNN 2	17.7 m²
0/17	Korytarz	58.7 m²
		333.8 m²

INSTALACJA SAP:

- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI MPA (AJ672) (do czujek montowanych w suf. podwieszanym)
- CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA (DP2071) + Podstawa z izolatorem zwarć dla czujek nastropowych (DB2016) + Obudowa kanałowa DB860 dla czujek w szybach wiatrowych
- CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNO - TERMICZNA (DP2061T) + Podstawa z izolatorem zwarć dla czujek nastropowych (DB2016)
- PRZYCISK RĘP (DM2010)
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY WEWNĘTRZNY (AS366)
- PĘTLOWY STEROWNIK SYREN (IU208C) w obudowie
- MODUŁ ADRESOWALNY 4WE/ 4WY NC/NO W OBUDOWIE (ID2034C)
- MODUŁ ADRESOWALNY 4WE NC/NO W OBUDOWIE (ID2014C)
- MODUŁ ADRESOWALNY 2WE/ 2WY NC/NO W OBUDOWIE (ID2032C)

Opis symboli dla SAP:



OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE:

- oprawa ewakuacyjna - MONITOR 1 LED IP65
- oprawa awaryjna - UNOLED
- oprawa awaryjna - MONITOR LED IP65

ODDYMIANIE:

- PRZYCISK ALARMOWY RPD-1 (ODDYMIANIE)
- PRZEŁĄCZNIK PRZEWIETRZANIA LT

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynków A, B i B1 do obowiązujących przepisów pprzeciwpożarowych.

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz nr 2294/6 obr.3
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża: WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT PIWNIC-PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

Projektował	inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07 specjalność instalacyjna	Podpis
Opracował	inż. Tomasz Bigos	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Artur Gawełczyk MAP/0039/PWOE/11 specjalność instalacyjna	Podpis
Data	Październik 2011	
Skala	1:100	Nr proj. E8 08/2011