II piętro - Zestawienie pomieszczeń		
Numer	Nazwa	Pow.
3/1	Hall	46.2 m²
3/1a	Sala konferencyjna	36.4 m²
3/1b	Prac. Ekokardiograficzna	15.1 m²
3/2	Pokój ordynatora	21.4 m²
3/3	Sekretariat	20.4 m²
3/4	Położna oddziałowa	20.5 m²
3/5	Porodówka septyczna	14.6 m²
3/6	Śluza	3.5 m²
3/6a	W.C.	1.8 m²
3/7	Gabinet zabiegowy	14.6 m²
3/8	Śluza	2.8 m²
3/8a	W.C.	2.3 m²
3/9	Pokój badań cytologicznych	14.7 m²
3/10	Śluza	2.9 m²
3/10a	W.C.	2.3 m²
3/11	Pokój pielęgniarek	12.3 m²
3/12	Przedsionek	2.9 m²
3/12a	W.C.	1.0 m²
3/12b	Natrysk	3.3 m²
3/13	Pokój zab. piełęgn.	14.6 m²
3/14	Punkt piełęgn.	6.4 m²
3/15	Sala pooperacyjna	20.6 m²
3/16	Gabinet lekarski	20.6 m²
3/17	Gabinet lekarski	20.4 m²
3/18	Sala operacyjno-zabiegowa	34.9 m²
3/19	Sterylizacja	10.5 m²
3/20	Pokój przedoperacyjny	9.4 m²
3/21	Sala 3 łóżka	21.5 m²
3/22	Sala 3 łóżka	21.0 m²
3/23	Sala 3 łóżka	20.2 m²

II piętro - Zestawienie pomieszczeń		
Numer	Nazwa	Pow.
3/24	Magazyn bielizny brudnej	7.2 m²
3/25	Sala konferencyjna	30.0 m²
3/26	Sala ginekologiczna	20.3 m²
3/27	Sala 1 łóżko	13.8 m²
3/27a	W.C.	2.7 m²
3/28	Sala 1 łóżko	13.8 m²
3/28a	W.C.	2.7 m²
3/29	Instrumentariusze	14.5 m²
3/29a	W.C.	3.2 m²
3/30	Gab. cytologii	10.5 m²
3/30a	Natrysk	1.8 m²
3/30b	W.C.	4.5 m²
3/31	Łazienka ch.	13.6 m²
3/32	Brudownik	8.2 m²
3/33	Przedsionek	7.6 m²
3/33a	W.C.	2.7 m²
3/33b	W.C.	2.1 m²
3/33c	Natrysk	4.0 m²
3/34	Sala pooperacyjna	20.3 m²
3/35	Sala ginekologiczna	20.6 m²
3/36	Sala położn. sept.	20.7 m²
3/37	Szatnia personelu	21.0 m²
3/38	Kuchnia	13.9 m²
3/39	Zmywalnia	13.4 m²
3/40	Baseny	2.8 m²
3/41	Przedsionek	6.1 m²
3/42	Magazyn porz.	3.2 m²
3/43	Korytarz	154.9 m²
K1	Klatka schodowa	21.8 m²
K3	Klatka schodowa	22.0 m²
		922.8 m²

WARSTWY WYMIENIANEGO PRZEKRYCIA

- papa dachowa Firesmart Solo
- we'na mineralna Monrock Izobit gr. 15 cm
- paroizolacja bitumiczna - papa Foalbit AL S40
- SUPERFLEX 10
- EUROLAN TG 2
- wierzchnie warstwy istniej'cego stropu - usunięcie istniej'cej papy
- istniej'cy stropodach gr. 23 cm

PRZEKRYCIE DACHU I POCZĄTKOWY ODCINEK DM. OD OŻDŻAN BUDYNKU WYMIENIANE NA PONOWNIE. NIEROZDZIELNIE ZWIĄZANE Z DACHEM I POSIADAJĄCE KLASĘ SPRZĘTNOŚCI ORAZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIŻSZĄ

PRZEKRYCIE DACHU I POCZĄTKOWY ODCINEK DM. OD OŻDŻAN BUDYNKU WYMIENIANE NA PONOWNIE. NIEROZDZIELNIE ZWIĄZANE Z DACHEM I POSIADAJĄCE KLASĘ SPRZĘTNOŚCI ORAZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIŻSZĄ

INSTALACJA SAP:

- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI MPA (AI672) (do czujek montowanych w suf. podwieszanym)
- CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA (DP2071) + Podstawa z izolatorem zwarć dla czujek nastropowych (DB2016) + Obudowa kanałowa DB860 dla czujek w szybach widnościowych
- CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNO - TERMICZNA (DP2061T) + Podstawa z izolatorem zwarć dla czujek nastropowych (DB2016)
- PRZYCISK ROP (DM2010)
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY WEWNĘTRZNY (AS366)
- PĘTLOWY STEROWNIK SYREN (IUE080C) w obudowie
- MODUŁ ADRESOWALNY 4WE/ 4WY NC/NO W OBUDOWIE (ID2034C)
- MODUŁ ADRESOWALNY 4WE NC/NO W OBUDOWIE (ID2014C)
- MODUŁ ADRESOWALNY 2WE/ 2WY NC/NO W OBUDOWIE (ID2032C)

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE:

- oprawa ewakuacyjna - MONITOR I LED IP65
- oprawa ewakuacyjna - MONITOR 2 LED IP65
- oprawa awary.jna - UNDLED
- oprawa awary.jna - MONITOR LED IP65

ODDYMIANIE:

- PRZYCISK ALARMOWY RPD-1 (ODDYMIANIE)
- PRZEŁĄCZNIK PRZEWIETRZANIA LT

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynków A, B i B1 do obowiązujących przepisów pprzeciwpożarowych.

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz nr 2294/6 obr.3
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża	WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
PROJEKT WYKONAWCZY	

RZUT II PIĘTRA-PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

Projektował	inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07 specjalność instalacyjna	Podpis
Opracował	inż. Tomasz Bigos	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Artur Gawełczyk MAP/0039/PWOE/11 specjalność instalacyjna	Podpis
Data	Październik 2011	
Skala	1:100	E11 Nr proj. 08/2011