Budynek B

parter obok wejścia głównego (wg odrębnego opracowania)

CSP

** Centrala
ARITECH FP2864C18

L3

L4

Wy1

Wy2

**

III/WE-WY/1 WE4 | III/WE-WY/1a WE/WY 4 | III/WE-WY/2 WE/WY 4 | III/O/1 | III/WE-WY/3 WE/WY 4 | III/O/2 | III/O/3 | III/ROP/1 | III/O/4 | III/O/5 | III/O/6 | III/O/7 | III/WE-WY/3a WE4 | III/O/8 | III/O/9 | III/O/10 | III/WE-WY/4 WE/WY 4 | III/WE-WY/5 WE4 | III/ROP/2 | III/O/11 | III/O/12 | III/O/13 | III/O/14 | III/O/15 | III/O/16 | III/O/17 | III/O/18 | III/O/19

** Zasilacz buforowy ZSP 135-DR-5A-1 (I piętro) — HDGs 3x1mm^2 /E90

III/S/1 | III/S/2 | III/S/3 | III/S/4 | III/S/5 — HDGs 2x1mm^2 /E90

III/ROP/3 | III/O/43 | III/O/42 | III/O/41 | III/O/40 | III/O/39 | III/O/38 | III/IU/1 IU | III/O/37 | III/O/36 | III/O/35 | III/O/34 | III/O/33 | III/O/32 | III/O/31 | III/O/30 | III/O/29 | III/O/28 | III/O/27 | III/O/26 | III/O/25 | III/O/24 | III/O/23 | III/O/22 | III/WE-WY/6 WE/WY 4 | III/O/21 | III/O/20

III/O/44 | III/O/45 | III/O/46 | III/O/47 | III/O/48 | III/O/49 | III/O/50 | III/O/51 | III/O/52 | III/O/53 | III/ROP/4 | III/O/54 | III/O/55 | III/O/56 | III/ROP/5 | III/O/57 | III/O/58 | III/O/59 | III/O/60 | III/O/61 | III/O/62 | III/ROP/6 | III/O/63 | III/O/64 | III/O/65 | III/O/66 | III/O/67

PIWNICA, BUDYNEK: A, B, B1

IV/O/1 | IV/O/2 | IV/O/3 | IV/O/4 | IV/O/5 | IV/O/6 | IV/O/7 | IV/O/8 | IV/O/9 | IV/O/10 | IV/O/11 | IV/O/12 | IV/O/13 | IV/O/14 | IV/O/15 | IV/O/16 | IV/O/17 | IV/O/18 | IV/O/19 | IV/O/20 | IV/O/21

** Zasilacz buforowy ZSP 135-DR-5A-1 (I piętro) — HDGs 3x1mm^2 /E90

IV/S/1 | IV/S/2 — HDGs 2x1mm^2 /E90

IV/O/32 | IV/IU/1 IU | IV/O/31 | IV/O/30 | IV/O/29 | IV/O/28 | IV/ROP/2 | IV/O/27 | IV/O/26 | IV/O/25 | IV/O/24 | IV/O/23 | IV/O/22 | IV/ROP/1

HDGs 2x1mm^2 /E90

SZ1 | SZ1 | SZ1

Podłączenie do stacji monitoringu w budynku Portierni

XZTKMXPW 4x2x0,8mm

PIWNICA BUDYNEK: A

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

ELEWACJA

Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynków A, B i B1 do obowiązujących przepisów pprzeciwpożarowych.

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz nr 2294/6 obr.3
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża: WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
PROJEKT WYKONAWCZY

Schemat systemu sygnalizacji pożaru SAP

Projektował	inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07 specjalność instalacyjna	Podpis
Opracował	inż. Tomasz Bigos	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Artur Gawełczyk MAP/0039/PWOE/11 specjalność instalacyjna	Podpis
Data	Październik 2011	E4/1
Skala		Nr proj. 08/2011

Uwagi:

** – wg odrębnego opracowania

II/O/49 – wg odrębnego opracowania

II/O/49 – projektowane

Opis symboli dla SAP:

I / O / 3 S
- I – numer pętli
- O – symbol urządzenia (O-czujka, ROP-przycisk, IU-sterownik syren, WE/WY- moduł we/wy)
- 3 – numer urządzenia na pętli
- S – lok. w suficie podwiesz.

INSTALACJA SAP:

- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI MPA (AI672) (do czujek montowanych w suf. podwieszanym)
- CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA (DP2071) + Podstawa z izolatorem zwarć dla czujek nastropowych (DB2016) + Obudowa kanałowa DD860 dla czujek w szybach widnowych
- CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNO - TERMICZNA (DP2061T) + Podstawa z izolatorem zwarć dla czujek nastropowych (DB2016)
- PRZYCISK ROP (DM2010)
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY WEWNĘTRZNY (AS366)
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ZEWNĘTRZNY (AS367)
- IU – PĘTLOWY STEROWNIK SYREN (IU2080C) w obudowie
- WE/WY 4 – MODUŁ ADRESOWALNY 4WE/ 4WY NC/NO W OBUDOWIE (IO2034C)
- WE4 – MODUŁ ADRESOWALNY 4WE NC/NO W OBUDOWIE (IO2014C)
- WY/WY 2 – MODUŁ ADRESOWALNY 2WE/ 2WY NC/NO W OBUDOWIE (IO2032C)
- Przewody instalacji pożarowej YnTKSYekw1x2x0,8mm2 w rurkach RVKL13

Centralę rozbudować o dodatkowe moduły pętlowe (2 szt.) ,moduły wskaźników strefowych (3 szt.) oraz drukarkę wewnętrzną